



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ABS.115 KV. ร่มสีทอง SAA03YS-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 62	ระหว่าง 11.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SAA03YS-04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1040/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐภาณุจรรย์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล ,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAA01YB-01,ONB03YB-01ปลด Loop-line สถานีฯอ้อมน้อย2 -สามพราน1						
3	ย้ายโหลด สถานีฯกระทุ่มแบน1 ,สมุทรสาคร10 มารับไฟจาก KTB04YB-01 โหลด90.0 MW.						
4	KTB04YB-01	Auto	Manual		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTD04YB-01	Auto	Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ตรวจสอบสถานะ GAS ของโหลดเบรก ONB02YS-04 ว่า LowGas หรือไม่ ถ้าไม่LowGas สามารถ operate ได้						
8	ONB02YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กทบ.		- LBS.115เควีโซดปราณี
9	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTA03YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
11	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
12	KTB04YB-01	Manual	Auto		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งพื้นที่ ย้ายโหลดให้ ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี ชุด ฟ้าโจ ทราบ และปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืนสภาพเดิม						
15	KTB04YB-01	Auto	Manual		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTA03YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
17	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
18	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตรวจสอบสถานะ GAS ของโหลดเบรก ONB02YS-04 ว่า LowGas หรือไม่ ถ้าไม่LowGas สามารถ operate ได้						
20	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		- LBS.115เควีโซดปราณี
21	KTB04YB-01	Manual	Auto		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTD04YB-01	Manual	Auto		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

