



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.ค. 62

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ปลด ๑๑๕ เควี	๒๗ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๖.๐๐	Correct DS 70124, 70125,	BP2	BP2
	BP2 70122				70127	70122	70127

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายบุญเลิศ บุญมาก ตำแหน่ง ช.๘

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาวร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2-70122 จาก BP2-70122 ถึง BPB 275-03
ในวันที่ 27 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-๐๐ น. ถึง 16-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1043/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญเลิศ บุญมาก ประสานงานการตัดไฟกับ คคฟ.๓ คคฟ.

22 ก.ค. 62

สทพร ตันติเกษตรกิจ
(วศก.๖ กฟผ.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

2080

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คคฟ.๓ 25 ก.ค. 2562
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ BPB

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีบ้านโป่ง 2 (EGAT)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ก.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Correct DS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1043/62
70124,70125,70127
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์							
1	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv L= 137 MW
2	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv L= -63.7MW
3	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
4	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
5	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด BPBBYS-01 และ 02 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ						
6	ย้ายโหลด BP2-70122 ไปรับไฟจาก BP2-70412						
7	BPBBYB-01	ปลด	สับ		BPB		เบรกเกอร์ Tiebus 115 kv
8	BPB5YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kv
9	BPB5YS-02	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kv
10	BPB4YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kv
11	BPB4YS-02	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kv
12	BPBBYB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ Tiebus 115 kv
13	BPB02YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
14	เมื่อกฟผ.พร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
15	BP2-70122	สับ	ปลด		EGAT		
16	BP2-70127	สับ	ปลด		EGAT		
17	BPB2YS-01	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kv
18	BPB2YS-03	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kv
19	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
20	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
21	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
22	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
23	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
24	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
25	ย้ายโหลด BP2-70122 กลับจาก BP2-70412						
26	BPB2YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kv
27	BPB2YS-03	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kv


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BP2-70127	ปลด	สับ		EGAT		
29	BP2-70122	ปลด	สับ		EGAT		
30	BPB02YB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
31	BPBBYB-01	ปลด	สับ		BPB		เบรกเกอร์ Tiebus 115 kv
32	BPB4YS-02	ปลด	สับ		BPB		ไบมิต 115 kv
33	BPB4YS-01	สับ	ปลด		BPB		ไบมิต 115 kv
34	BPB5YS-02	ปลด	สับ		BPB		ไบมิต 115 kv
35	BPB5YS-01	สับ	ปลด		BPB		ไบมิต 115 kv
36	BPBBYB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ Tiebus 115 kv
37	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
38	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
39	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
40	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							



Fax ถึง PEA

หมายเลข 002/2562

ไฟฟ้ชว่ชู่ (ค้ชว่ชู่ชู่)
ตามชู่ชว่ชู่ (ค้ชว่ชู่ชู่)



ใบแจ้งขอตัดไฟ / ปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ
(Request For Outage)

หน่วยงานที่แจ้ง : ทล4-ส. วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์กรุงเทพ
สถานที่ทำงาน : สฟ. บ้านโป่ง-2
อุปกรณ์ที่ขอตัดไฟ / ปลดออกจากระบบ : BKR. 70122 (งานร่วม PEA)
งานที่ทำ : - Correct DS.70124, 70125, 70127

เริ่มงาน : เวลา 08.00 น. วัน เสาร์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เสร็จงาน : เวลา 16.00 น. วัน เสาร์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับ Clearance : 1. นายมนเทียน เก้าสัด นามเรียกขาน / โทร 712-5712
: 2. นาย นามเรียกขาน / โทร
ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำอุปกรณ์กลับเข้าใช้งานได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นาที
หมายเหตุ : กรณีงานเสร็จก่อนเวลา จะนำระบบเข้าใช้งานตามปกติ

ลงชื่อ บุญเลิศ บุญมาก ผู้มีอำนาจขอตัดไฟ
(บุญเลิศ บุญมาก)
ตำแหน่ง ช.8 โทร. 712 - 5713

() ขอให้ดำเนินการออก Switching ตามที่ขอได้
หมายเหตุและคำแนะนำ :

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(.....)
ตำแหน่ง โทร.

วันที่อนุมัติใช้งาน 01/01/2548

T.62657 F.62695

FM-AM06-FSN-01