



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี บริเวณร้านเปิดนายหนับ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9,10 ส.ค. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พมท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1044/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์		วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้งเจ้าหน้าที่สถานีฯ มหิตล ย้ายโหลด วันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 22.00 น.						
2	MHD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD		- โหลด 4.4 MW
3	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 16.1 MW
4	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 3.4 MW
5	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 3.4 MW
6	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
7	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
8	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
9	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
10	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
11	ย้ายโหลด PMB05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY03						
12	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 รั่วกักตัวเตี้ยต่ำลิ่ง
13	PMB05S-06	ปลด	สับ		พมท.		SF6 หน้า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
14	Dis ชั่วคราวไลน์วงจรPMB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.		DIS ซอยจตุจักร 2
15	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 รั่วกักตัวเตี้ยต่ำลิ่ง
16	ย้ายโหลด ม.มหิตล ไปรับไฟจาก SLY03						
17	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
18	MHD-420	สับ	ปลด		MHD		- INCOMING 1
19	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD		- ใบมิต 115 เควี
22	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD		- ใบมิต 115 เควี
23	SLY02YS-04	สับ	ปลด, ล็อก		พมท.		ABS มหาลัยมหิตล
24	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
25	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
26	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
27	MHD-421	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		MHD		-
28	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
29	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
31	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
32	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching ย้ายโหลด ม.มหิตล ในวันที่ 9 ส.ค. 62							

33	เริ่มการ Switching ดับไฟในวันที่ 10 ส.ค. 62						
34	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
35	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
36	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
37	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
38	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
39	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
40	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
41	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
42	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
43	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
44	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
45	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
46	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
47	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
48	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
49	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
50	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
51	ย้ายโหลด SLY06 บางส่วน ไปรับไฟจาก OND02						
52	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเซเว่นสาย 4
53	SLY06S-12	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ภัตตาคารสุตศากร
54	ย้ายโหลด SLY02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY06						
55	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
56	SLY02S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS หมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม
57	SLY02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมช.		DIS ซอยจตุจักร 2
58	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
59	ย้ายโหลด SLY03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY03 (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
60	PMB05S-09	ปลด	สับ		พมช.		SF6 กลางซอยมาลี
61	SLY03S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมช.		DIS ซอยมาลี (ด้านปิ่นเกล้า)
62	PMB05S-07	ปลด	สับ		พมช.		DIS ม.สหพร (ด้านศาลายา)
63	SLY03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมช.		DIS ม.สหพร (ด้านปิ่นเกล้า)
64	ย้ายโหลด PMB03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SLY07						
65	SLY07S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 4
66	SLY07S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 5
67	ย้ายโหลด PMB03 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYK08, ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYK09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยตอนทวาย
69	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
70	OYK09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หมู่บ้านลัดดาพร
71	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ชานานบัส
72	PMB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG F3 ผังอมน.
73	PMB03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG F7 ผังอมน.
74	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ชานานบัส
75	PMB06S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยตอนทวาย
76	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
77	Dis ชั่วคราว โลว์วงจร PMB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ตรงข้าม ม.ราชวมงคล
78	PMB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS โตโยต้าสาย5
79	SLY02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ช้างวิทยาลัทยพยาบาล
80	SLY03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS สะพานลอยหน้าคูริยางค์ศิลป์
81	ตรวจสอบ SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
82	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
85	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
86	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		- ไบมีด 115 เควี
87	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		- ไบมีด 115 เควี
88	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1					พมจ.	
89	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2					พมจ.	
90	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3					พมจ.	
91	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4					พมจ.	
92	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5					พมจ.	
93	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6					พมจ.	
94	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7					พมจ.	
95	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8					พมจ.	
96	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G9 (กราวด์ 115 เควี)					พมจ.	
97	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G10 (กราวด์ 115 เควี)					พมจ.	
98	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
99	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
100	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
101	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
102	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
103	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
104	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
105	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
106	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
107	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
109	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
110	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
111	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
112	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
113	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
114	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
115	แจ้งชุดผู้ควบคุมงานดำเนินการได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

116	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
117	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
118	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
119	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
120	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
121	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
122	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
123	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
124	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
125	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
126	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
127	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
128	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
129	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
130	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
131	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
132	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
133	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
134	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				พมช.		
135	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				พมช.		
136	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3				พมช.		
137	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4				พมช.		
138	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5				พมช.		
139	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6				พมช.		
140	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G7				พมช.		
141	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G8				พมช.		
142	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G9 (กราวด์ 115 เควี)				พมช.		
143	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G10 (กราวด์ 115 เควี)				พมช.		
144	จ่ายไฟ 115 เควี คืนสู่ระบบ (Close Loop)						
145	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY		- โบริด 115 เควี
147	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND		- โบริด 115 เควี
148	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND		- โบริด 115 เควี
149	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
150	OND01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
151	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
152	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
153	จ่ายไฟ 22 เควี คืนสู่ระบบ						
154	Dis ชั่วคราว โลว์แรงจ. PMB07	ปลด	สับ		พมจ.		DIS ตรงข้าม ม.ราชวมงคล
155	PMB03S-02	ปลด	สับ		พมจ.		DIS โตโยต้าสาย5
156	SLY02S-04	ปลด	สับ		พมจ.		DIS ช้างวิทยาลัยพยาบาล
157	SLY03S-05	ปลด	สับ		พมจ.		DIS สะพานลอยหน้าดุริยางค์ศิลป์
158	ย้ายโหลด PMB03 บางส่วน กลับคืนจาก OYK08, ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน กลับคืนจาก OYK09						
159	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
160	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส
161	PMB07S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG F3 ฝั่งอมน.
162	PMB03S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG F7 ฝั่งอมน.
163	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
164	OYK09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 หมู่บ้านลาดดาพร
165	OYK05S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
166	PMB06S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
167	ย้ายโหลด PMB03 บางส่วน กลับคืนจาก SLY07						
168	SLY07S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 5
169	SLY07S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสาย 4
170	ย้ายโหลด SLY03 บางส่วน กลับคืนจาก SLY03 (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
171	SLY03S-07	ปลด	สับ		พมจ.		DIS ซอยมาลี (ด้านปิ่นเกล้า)
172	PMB05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมจ.		SF6 กลางซอยมาลี
173	SLY03S-06	ปลด	สับ		พมจ.		DIS ม.สหพร (ด้านปิ่นเกล้า)
174	PMB05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ม.สหพร (ด้านศาลายา)
175	ย้ายโหลด SLY02 บางส่วน กลับคืนจาก SLY06						
176	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
177	SLY02S-07	ปลด	สับ		พมจ.		DIS ซอยจตุจักร 2
178	SLY02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม
179	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
180	ย้ายโหลด SLY06 บางส่วน กลับคืนจาก OND02						
181	SLY06S-12	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ภัตตาคารสุตสาคร
182	OND02S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเซเว่นสาย 4
183	แจ้งเจ้าหน้าที่สถานีฯ มหิตล ย้ายโหลด วันที่ 10 ส.ค. 62 เวลา 22.00 น.						
184	ย้ายโหลด ม.มหิตล กลับคืนจาก SLY03						
185	MHD-421	Auto	Manual		MHD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
186	SLY02YS-04	ปลด	สับ, 5:00		พมช.		ABS มหาลัษณ์หิตล
187	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
188	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
189	MHD-7012	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
190	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
191	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		- INCOMING 1
192	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		-
193	ย้ายโหลด PMB05 บางส่วน กลับคืนจาก SLY03						
194	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมช.	SCADA	SF6 รั้นก้วยเตี๋ยตัวลิ่ง
195	Dis ชั่วคราวไลน์วงจรPMB05	ปลด	สับ		พมช.		DIS ซอยจตุจักร 2
196	PMB05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมช.		SF6 รั้นก้วยเตี๋ยตัวลิ่ง
197	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมช.	SCADA	SF6 รั้นก้วยเตี๋ยตัวลิ่ง
198	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
199	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
200	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
201	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
202	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
203	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
204	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
205	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
206	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
207	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
208	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
209	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
210	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
211	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
212	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
213	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
214	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
215	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
216	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching							

ผังการดับไฟปฏิบัติงาน ฟีดเดอร์ 3,7 พุทธรณทล 2 และ 2,3,7 ศาลายา

