



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบ.(ปบ) ๒๓๐๑/๖๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย ก.๓.กบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า (ภาคเหนือ) ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3/กจ.	๕,๑๘ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ค.มม	SF6๓ KCA3S-10 สะพานลอยหน้าโรงวิทยุ	SF6๓ KCA3S-13 หน้ามีนหลอด SF6๓ KCA3S-12 วัดเขื่อนสนิท	นายสุริต จำปาลี โทร ๐๘๙-๖๖๑๑๔๘๘
	F5/กจ.	๕,๑๘ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ค.มม	Diss๓ ชั่วคราว หน้าโรงวิทยุ	Diss๓ KCA3S-10 สารเวทิก, KEACR-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...หน้าโรงวิทยุ ...บ้านเขื่อน ...สวนเกษตรของนายบ้านแก้ว ...ปากทางแยกวัดเขื่อนสนิท...

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิณเขียว ตำแหน่ง วิศวกร.๖.๒.๒.๒ โทร ๐๘๑-๙๙๙๙๙๐๐๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ ก.๓. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.สร.๓.๑) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายมนตรี กวีวงษ์) (นายมนตรี กวีวงษ์)

ตำแหน่ง (๒) วิศวกรแผนก ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KEA๐3 จาก KEA๓5-10 ถึง KEA๓5-13, KEA3S-12
ในวันที่ ๐๕/๗-๐8-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8๐๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1085
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KEA๑5 จาก DIS ๑๐๗๖ หน้าโรงวิทยุ ถึง KEA ๑๒-๑๒+๑๒๓๓, KEA 3S-11
ในวันที่ ๐๕/๗-๐8-๖๒ ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ... พัดเตอร์ ... จาก ... ถึง ...
ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ...
พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๖๓ ตรีภพ/ผ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ...

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ) 2071
เรียน ผจก. กฟภ.-๓๐, กฟล.ค.ก.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผน
แผนผังแบบ 1 แผน



ผจก. (สถานี) ...
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)

อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

24 ก.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ กจ. - สามแยกบ้านเก่า , ปากทางแยกวัดเย็นสนิท						
กำหนดวันที่ทำงาน	04,18/08/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	04,18/08/2562	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	พาดสาย 185 SAC KCA03,05		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1045/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	23 กรกฎาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 ก.ค 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24/7/62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี KCA							
1	ดับไฟ้ายไหลต KCA05 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA10						
2	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ	R	บ้านหนองบัว
3	KCA05R-02	Normal	Nonreclosing		กจ.	R	พุเลียบ
4	KCA05R-02	สับ	ปลด		กจ.	R	พุเลียบ
5	SW.load KCA05R-02	สับ	ปลด		กจ.	R	พุเลียบ
6	KCA10F-13	ปลด	สับ		ลญ.	D/F	สะพานลาดหญ้า
7	KCA10R-02	Nonreclosing	Normal			R	บ้านหนองบัว
8	ย้ายไหลต KCA03, บางส่วนไปรับไฟจาก KCA05						
9	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ	-	
10	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ	-	
11	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.	DIS	ตรงข้ามป้อมตำรวจหนองบัว
12	KCA03S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	หน้าบ่ิมหลด
13	KCA03S-24	ปลด	สับ		กจ.	SF6	หมวดการทางบ้านเก่า
14	KCA05S-10	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		กจ.	DIS	สาธรวีร์ค
15	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
16	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กจ.
17	KCA03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	DIS	สะพานลอยหน้าราชภัฏ ราช.
18	ตรวจสอบไหลตเบรคสวิตซ์ รหัส KCA03S-12 (SF6 หน้าวัดเย็นสนิท) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				กจ.		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				กจ.		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				กจ.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				กจ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5					กจ.	
24	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
25	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
26	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
27	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					กจ.	
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					กจ.	
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					กจ.	
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4					กจ.	
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5					กจ.	
33	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กจ.
34	KCA03S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานลอยหน้าราชภัฏ กจ.
35	ย้ายโหลด KCA03, บางส่วนคืนจาก KCA05						
36	KCA05S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS สาทรเวิร์ค
37	KCA03S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
38	KCA03S-13	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หน้าบีมหลอด
39	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามป้อมตำรวจหนองบัว
40	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตช์ รหัส KCA03S-12 (SF6 หน้าวัดเย็นสนิท) แสดงสถานะ Off พร้อมปลด Lock คาน						
41	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
42	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
43	ดับไฟย้ายโหลด KCA05 บางส่วนคืนจาก KCA10						
44	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R บ้านหนองบัว
45	KCA10F-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		D/F สะพานลาดหญ้า
46	SW.load KCA05R-02	ปลด	สับ		กจ.		R พุเลียบ
47	KCA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.		R พุเลียบ
48	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านหนองบัว
49	KCA05R-02	Nonreclosing	Normal		กจ.		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

