

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขสารบบ

3595

ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา

ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรจก(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาระบบจำหน่ายแรงสูง )ตามแผนผังสิ่งเขบแบบ

จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๑๐	๕-๙ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนสายแรงสูงข้ามแม่น้ำวัดเทียนตัด	DISชั่วคราว เชิงสะพานฝั่ง วัดเทียนตัด	DISชั่วคราวเชิง สะพานฝั่งตรงข้ามวัด เทียนตัด	นายวิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง รรจก(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYL 10 จาก DIS ฝั่งขวาเชิงสะพานวัดเทียนตัด ถึง DIS ฝั่งซ้ายตรงข้ามวัดเทียนตัด  
 ในวันที่ 5-9 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1047/62

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินะ ทอฮง 24 ก.ค. 62

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิวัฒน์ กุลครอง

นายวิวัฒน์ กุลครอง  
(๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔)

สำหรับผู้อนุมัติ

2109

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๓พร

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สทพ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

30 ก.ค. 2562

ครบถ้วน ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ข้ามแม่น้ำวัดเทียนดัด(วงจร OYL10 DIS ชั่วคราวเชิงสะพานฝั่งวัดเทียนดัด - DIS ชั่วคราวฝั่งตรงข้ามวัดเทียนดัด)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 5-9 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ เปลี่ยนสายแรงสูงไลน์ข้ามแม่น้ำวัดเทียนดัด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1047/62

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนิช ทองย้อย วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 28 ก.ค. 62

6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 30 ก.ค. 62

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

- นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
- นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
- นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>**ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง**</b>						
2	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
3	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
4	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
5	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
6	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
8	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
9	KTD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
10	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R บางประแดง
11	<b>**ย้ายโหลด OYL10 บางส่วนไปรับไฟจาก KTD05**</b>						
12	OYL10S-10	ปลด	สับ		สพร./กทบ.		SF6 ทำไม้
13	OYL10R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R บางประแดง
14	<b>**ย้ายโหลด OYL10 บางส่วนไปรับไฟจาก SAB05**(อาศัยไลน์ SAD09 นำ Loop)</b>						
15	SAB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		-
16	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
17	OYL10S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รร.วัดเทียนดัด
18	OYL10S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS วัดเชิงเลน
19	DIS ชั่วคราวไลน์ OYL10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร		DIS ฝั่งตรงข้ามวัดเทียนดัด
20	OYL10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รร.วัดเทียนดัด
21	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		-
22	SAB02VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.</b>							
23	DIS ชั่วคราวไลน์ OYL10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร		DIS ฝั่งวัดเทียนดัด
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร.รับทราบ						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1					สพร.	
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2					สพร.	
27	แจ้ง กฟอ.สพร. ปฏิบัติงานได้						
28	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-

ที่.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
30	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
31	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
32	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
34	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
35	KTD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
<b>สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 5 ส.ค. 62</b>							
36	<b>หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน วันที่ 9 ส.ค. 62</b>						
37	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
38	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
39	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
40	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
41	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
43	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
44	KTD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1					สพร.	
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2					สพร.	
47	DIS ขั้วควรวไลน์ OYL10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ฟังวัดเทียนตัด
48	<b>**ย้ายโหลด OYL10 บางส่วนกลับคืนจาก SAB05** (อาศัยไลน์ SAD09 หน้า Loop)</b>						
49	SAB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		-
50	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
51	OYL10S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รร.วัดเทียนตัด
52	DIS ขั้วควรวไลน์ OYL10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ฟังตรงข้ามวัดเทียนตัด
53	OYL10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS วัดเชิงเลน
54	OYL10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รร.วัดเทียนตัด
55	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		-
56	SAB02VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
57	<b>**ย้ายโหลด OYL10 บางส่วนกลับคืนจาก KTD05**</b>						
58	OYL10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		สพร.	SCADA	R บางประแดง
59	OYL10S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร./กทบ.		SF6 ทำไม้
60	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
61	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
62	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
63	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
64	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
66	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
67	KTD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
68	OYL10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R บางประแดง
<b>สิ้นสุดสวิตชิง</b>							

