



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์แยกบ้านทุ่งแฝก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-ส.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1048/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24/7/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านทุ่งแฝก
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
3	แจ้ง กฟส.สช. ไลน์ไหลดหม้อแปลง						
4	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสาย ไลน์แยกวัดทุ่งแฝก						
5	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสาย ไลน์แยกวัดทุ่งแฝก แล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช. ทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G2						
9	DBA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านทุ่งแฝก
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	DBA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านทุ่งแฝก
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G2						
15	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสาย ไลน์แยกวัดทุ่งแฝก						
16	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี เชื่อมสาย ไลน์แยกวัดทุ่งแฝก แล้วเสร็จ						
17	DBA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านทุ่งแฝก
สิ้นสุด Switching							

แผนผังระดับไฟฟ้าปฏิบัติงานรับปรุงระบบจำหน่ายขั้นต้นแยกวัดทุ่งแฝก

