



การดำเนินงาน  
OPERATION WORK

Switching Deadline

วันที่ 15-9-62

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล.) ๑๑๖๕๐/๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วัฒนพันธ์

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์ทอง

ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้าผลิต.กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน(Relay Protection) ๑๑๕ KV รหัส KTE๐๒YB-๐๑ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน๕ ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bay Line รหัส KTE๐๒YB-๐๑	๖ ส.ค. ๖๒	๑๑.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- ตรวจสอบ การทำงานอุปกรณ์ป้องกัน (Relay Protection)/ ขอบปลด Breaker รหัส KTE๐๒YB-๐๑ พร้อม Open สวิตช์ใบมีดหัวท้าย	-	-	นายถวัลย์ วัฒนพันธ์

พื้นที่ที่มีผู้ได้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายถวัลย์ วัฒนพันธ์ ตำแหน่ง วิศว.๒ ผลิต.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖ ๗๖๖๓๕๐ / ๑๐๖๒๑๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผลิต.กบข.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สม. 29 ก.ค. 62*

(นายถวัลย์ วัฒนพันธ์)

ตำแหน่ง วิศว.๒ รักษาการแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผลิต.) กฟผ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผลิต. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก KTE 24B-01 ถึง KTE 24S-01, 02, 03  
ในวันที่ ๖ ส.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข 1066/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข .....

พนักงานศูนย์ นาย ฐิติพงษ์ ทอช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศว.๒ วัฒนพันธ์

*ทอช้อย ฐิติพงษ์*  
(นาย ฐิติพงษ์ ทอช้อย)  
2562.1111.1111.1111

สำหรับผู้อนุมัติ 2102

ที่ ก.๓-กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข.กฟผ.

ออ.บข.(ก.๓) ออ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ 1 แผ่น  
แผนผังแบบ - แผ่น



ผลิต. 2 (สถานี KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*ทอช้อย ฐิติพงษ์*  
30 ก.ค. 2562  
(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 5(KTE02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ป้องกัน(KTE2YB-01) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1066/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนัส ท่องย่อย		วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>**ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง**</b>						
2	ตรวจสอบ SME3YB-02,03 และ SME4YB-02,03 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
3	เมื่อชุดปฏิบัติพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE02YB-01 และตรวจสอบสวิตซ์ขีไบมิต 115 เควี รหัส KTE02YS-03 อยู่ตำแหน่งปลดโซ่ว OPEN						
4	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE02YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ไบมิต 115 เควี
9	KTE02YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ไบมิต 115 เควี
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE02YB-01 ได้						
11	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
13	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE02YB-01 แล้วเสร็จ						
14	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTE02YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ไบมิต 115 เควี
17	KTE02YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ไบมิต 115 เควี
18	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุดสวิตชิง</b>							