



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ. ๓๔๗ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงพันธ์  
ชื่อผู้

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า กว.จ.นบุรี ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	FB / กจ.	๕ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ทาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	SF6๓ ชั่วคราว ข้างโรงแรมเทวมนตรา	Diss KCA 6S-17 ตรงข้ามร้านก๊วกใหม่	นายสุวิธ จำปาลี  โทร ๐๘๕๖๒๑๑๑๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ข้างโรงแรมเทวมนตรา ข้างโรงแรมเทวมนตรา บ้านท่ามะขาม หัวหิน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิกเขียน ตำแหน่ง วสค.๖.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑๙๙๕๒๕๑๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กสรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพงษ์ภูมิพันธ์ เรืออ้อ)  
( ผจก.กฟภ.กจ.)  
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCAE จาก โรงเรียมเทวมนตรา KCA6S-17  
ในวันที่ 5 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 107/62  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ นาย อธิส ไมคพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ พิกเขียน

27 มี.ค. 62 ก.๒

สำหรับผู้อนุมัติ 261

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ก

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผคฟ.๑๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

29 มี.ค. 2562

กฟภ.๓  
(นายพงษ์ภูมิพันธ์ เรืออ้อ)  
๐๘๑๙๙๕๒๕๑๑๑๑



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณข้างโรงแรมเทวมนตรา - ตรงข้ามร้านก๊วกโหม่ง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้างโรงแรมเทวมนตรา - ตรงข้ามร้านก๊วกโหม่ง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	107/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	29 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29-01-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA	-	-
5	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA	-	-
6	ย้ายโหลด KCA08 บางส่วน ไปจ่ายจาก KCA05						
7	KCA03S-16	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
8	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ข้าง รร.เทวมนตรา
9	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น.						
10	KCA06S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านก๊วกโหม่ง
11	แจ้งสถานะดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
14	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
15	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
16	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
17	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
18	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และสามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการปลดจุด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการปลดจุด Short Ground จุด G2						
22	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
23	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
25	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
26	จ่ายไฟคืนสู่ระบบจำหน่าย						
27	KCA06S-17	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง
28	ย้ายโหลด KCA08 บางส่วน คืนจาก KCA05						
29	SF6 ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ช่าง รร.เทวมันตรา
30	KCA03S-16	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
31	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
32	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
34	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

