



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 21 ส.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ส่งแล้ว
[Signature]

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร.๓..... ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KT1A	๒๔-๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Oil Leak, Correct Hot	SN3 2212	SN3 2217
		๓๑ ส.ค. ๖๒			Clamp & Lubricate DS		
		๑ ก.ย. ๖๒					

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัลลภ ศิริศิลป์ ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ...
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

31
ในวันที่ ๒๔-๒๕-๖๒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-KT1A จาก SN3-2212 ถึง SN3-2217 SMC.BV8-
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1072
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๒ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อุดม วงษ์พันธ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.สมุทรสาคร (ก.๓)
15 ส.ค. 62

[Signature]
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า)
15 ส.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.) 2302
เรียน ผจก. กฟผ. ก.๓. กฟผ. นนท.
อก.บช.(ก.๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานี กฟผ.สมุทรสาคร 3)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
ร.ก.ปป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก.๓)



บันทึก


ที่	ทจล-ส. 9521 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	การดับไฟลุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	20 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์ : - SN3 KT1A [115 kv. 50 MVA.] (SN3-2212, 2217)
งานที่ทำ : ทดสอบ 6-ส. Correct Oil Leak, Correct Hot Clamp & Lubricate DS
หมายเหตุ : เลื่อนจากวันที่ 24 ถึง 25 สิงหาคม 2562

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวันเสาร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวันอาทิตย์ ที่ 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพลลภ คิริศิลป์)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน

สถานีสมุทรสาคร 3 (กฟผ.)

กำหนดวันที่ทำงาน

24/08/2562 เวลา 07.30 น. ถึง 25/08/2562 เวลา 16.30 น.

ผู้ขอทำงาน

กฟผ. งานที่ทำ Correct Oil Leak Hot Clamp ด้าน SN3-KT1A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1070/2562

เตรียมการสวิตชิงโดย

นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ตรวจสอบสวิตชิงโดย

(ลายเซ็น) วันที่ 15 ส.ค. 62

อนุมัติสวิตชิงโดย

(ลายเซ็น) วันที่ 16 ส.ค. 62

สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMC, SMI, SMX							
1	ย้ายโหลด SMC05 ไปรับไฟจาก SMIO6						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	SMC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
4	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
5	SMIO6VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		
6	SMC05S-11	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ก่อนชอยกลืนสุวรรณ
7	SMC05VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
8	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
9	SMIO6VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		
10	ย้ายโหลด SMC06 ไปรับไฟจาก SMX04						
11	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
12	SMC06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
13	SMC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
14	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
15	SMX02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMX		
16	SMX04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMX		
17	SMC10S-05	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ตรงข้าม ซ.ป๋อดิน
18	SMU02S-02	ปลด	สับ		บนจ.		DIS หน้าสถานีสมุทรสาคร 8(เก่า)
19	SMC10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		DIS ตรงข้าม ซ.ป๋อดิน
20	SMC06VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
21	SMC10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-
22	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตั้งการ	หมายเหตุ
23	SMX02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX		
24	SMX04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX		
25	ย้ายโหลด SN3-KT1A ไปรับไฟจาก SN3-KT2A						
26	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		- ขนานบัส
27	SMCBVB-01	สับ	ปลด		SMC		
28	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
29	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
30	SN3-2212	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
31	SN3-2217	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
32	SMCBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
33	SMCBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		
34	SN3-2217	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
35	SN3-2212	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		-
36	ย้ายโหลด SN3-KT1A คืนจาก SN3-KT2A						
37	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
38	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
39	SMCBVB-01	ปลด	สับ		SMC		
40	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		-
41	ย้ายโหลด SMC05 คืนจาก SMI06						
42	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
43	SMI06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		
44	SMC05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		-
45	SMC05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บ.น.จ.		SF6 ก่อนชอยกเลิกสำรวจ
46	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
47	SMI06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX		
48	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
49	SMC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-
50	ย้ายโหลด SMC06 คืนจาก SMX04						
51	SMX-PT1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
52	SMX02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMX		
53	SMX04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMX		
54	SMC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
55	SMC06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		-
56	SMC10S-05	ปลด	สับ		บ.น.จ.		DIS ตรงข้าม ช.บ่อดิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	SMU02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS หน้าสถานีฯสมุทรสาคร 8(เก่า)
58	SMC10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บนจ.		DIS ตรงข้าม ซ.ป๋อดิน
59	SMX-PT1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
60	SMX02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX		
61	SMX04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX		
62	SMC06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		- -
63	SMC10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		- -
64	SN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							