



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๗๓๘ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงห์โตทอง

วันที่ ลว. ๒๕.ก.ค.๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ม.มหิตล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๒๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP1	MHD7912	Riser Pole	นายเชาว์ลิต
					อุปกรณ์ ๑๑๕,๒๒ เควี			นิลรอด
					เมนบัส ๑, เคเบิล, รีเลย์			โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗
					ปลัด Riser Pole สับกราวด์			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สິงห์โตทอง
 (นายสมบุญ สິงห์โตทอง)
 ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ (ฟีดเดอร์ TP1) จาก MHD 7912 ถึง Riser Pole
 ในวันที่ ๒1 กย ๖2 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1086
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สິงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ โทร. ๑๖๐๐๓๓
 8 ก.ย. 62

(ลายเซ็น)
 (นายสมบุญ สິงห์โตทอง)
 ๖๓

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2520
 เรียน อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. 1๗๕ พมข

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
22	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
23	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	MHD-411G	สับ	ปลด		MHD		Sw.Ground
25	MHD-412G	สับ	ปลด		MHD		Sw.Ground
26	MHD-413G	สับ	ปลด		MHD		Sw.Ground
27	MHD-414G	สับ	ปลด		MHD		Sw.Ground
28	MHD-41Q	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		MHD		เบรกเกอร์ INCOMMING 1
29	MHD-411	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		MHD		เบรกเกอร์ 22 KV
30	MHD-412	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		MHD		เบรกเกอร์ 22 KV
31	MHD-413	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		MHD		เบรกเกอร์ 22 KV
32	MHD-414	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		MHD		เบรกเกอร์ 22 KV
33	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

