



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) ๑๗๓๘ / ๒๕๖๒

วันที่ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ม.มหิตล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๒๒ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP2	MHD7922	Riser Pole	นายเชาว์ลิต
					อุปกรณ์ ๑๑๕/๒๒ เควี			นิลรอด
					เมนบัส ๒, เคเบิล, รีเลย์			โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗
					ปลต Riser Pole สับกราวด์			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ MHD-TP2 จาก MHD 7012 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 22 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1087

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร ตันตังเศรษฐกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
8 ก.ย. 62

สกพร ตันตังเศรษฐกิจ
(๑๗๓.๕ แทน ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2522

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟภ. พมท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี) -

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวสรุษา ศักดิ์พนา)

ผคฟ.๑๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ช.ก.บ.ข.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.ข. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.มหิตล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ก.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1087/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกริก			วันที่	8 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	08-09-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9/9/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	OND01YB-01	Auto	Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	MHD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD		- โหลด 4.6 MW
4	MHD-422	Auto	Manual		MHD		-
5	MHD-424	Auto	Manual		MHD		-
6	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 13.3 MW
7	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		-
8	ย้ายโหลด สถานี มหิตล ไปรับไฟจาก PMB05						
9	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
10	DIS บายพาสหน้าสถานี	ปลด	สับ		พมช		DIS บายพาสหน้าสถานี
11	SF6 ช่างสระวายน้ำ	ปลด	สับ		พมช		SF6 ช่างสระวายน้ำ
12	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		-
13	MHD-422	สับ	ปลด		MHD		-
14	MHD-424	สับ	ปลด		MHD		-
15	MHD-420	สับ	ปลด		MHD		- Incoming 22 เควี
16	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD		- ไบมีด 115 เควี
19	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD		- ไบมีด 115 เควี
20	MHD-7923	สับ	ปลด		MHD		- ไบมีด 115 เควี
21	Pothead 421	สับ	ปลด		พมช		DIS Pothead 421
22	Pothead 422	สับ	ปลด		พมช		DIS Pothead 422
23	Pothead 423	สับ	ปลด		พมช		DIS Pothead 423
24	Pothead 424	สับ	ปลด		พมช		DIS Pothead 424
25	SLY02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		พมช.		ABS มหาลัยมหิตล
26	แจ้งสถานะการดับไฟให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
27	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OND01YB-01	Manual	Auto		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
30	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
31	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
33	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	OND01YB-01	Auto	Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
36	PMB05VB-01	Auto	Manual		PMB		-
37	SLY02YS-04	ปลด	สับ		พมช.		ABS มหาลัยมทดล
	Pothead 421	ปลด	สับ		พมช.		DIS Pothead 421
39	Pothead 422	ปลด	สับ		พมช.		DIS Pothead 422
40	Pothead 423	ปลด	สับ		พมช.		DIS Pothead 423
41	Pothead 424	ปลด	สับ		พมช.		DIS Pothead 424
42	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		- ใบมีด 115 เควี
43	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		- ใบมีด 115 เควี
44	MHD-7923	ปลด	สับ		MHD		- ใบมีด 115 เควี
45	MHD-7012	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		- Incoming 22 เควี
48	ตั้ง Manual หม้อแปลง MHD-TP1 ควบคุมแรงดัน 22.5 เควี						
49	ย้ายโหลด สถานีฯ มทดล กลับคืนจาก PMB05						
50	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
	MHD-422	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
52	MHD-424	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
53	SF6 ช่างสระว่ายน้ำ	สับ	ปลด, ถอดคาน		พมช.		SF6 ช่างสระว่ายน้ำ
54	DIS บายพาสหน้าสถานี	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมช.		DIS บายพาสหน้าสถานี
55	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		-
56	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	OND01YB-01	Manual	Auto		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	MHD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		MHD		-
59	MHD-422	Manual	Auto		MHD		-
60	MHD-424	Manual	Auto		MHD		-
61	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
62	PMB05VB-01	Manual	Auto		PMB		-
สิ้นสุด Switching							

