



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 13 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กษ.บ(พ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

วันที่ สว.๒๕.ก.ค.๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.บ(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ภายจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCB1YB-01	๑๘ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	KCB1YS-01	KCB1YS-02	นายเชาว์ลิต นิลลอด
๒	KCB1YB-02	๑๘ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	๑๑๕ เควี ที่ละวางจร	KCB1YS-03	KCB1YS-04	โทร
๓	KCB2YB-02	๑๘ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	KCB1YB-01, KCB1YB-02	KCB2YS-03	KCB2YS-04	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๔	KCB2YB-03	๑๘ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	KCB2YB-02, KCB2YB-03	KCB2YS-05	KCB2YS-06	
๕	KCB3YB-01	๑๘ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	KCB3YB-01	KCB3YS-01	KCB3YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ KCB1YB-01 จาก KCB1YS-01 ถึง KCB1YS-02
ในวันที่ 18 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1088
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ KCB1YB-02 จาก KCB1YS-03 ถึง KCB1YS-04
ในวันที่ 18 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๓ ฟีดเดอร์ KCB2YB-02 จาก KCB2YS-03 ถึง KCB2YS-04
ในวันที่ 18 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๔ ฟีดเดอร์ KCB2YB-03 จาก KCB2YS-05 ถึง KCB2YS-06
ในวันที่ 18 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๕ ฟีดเดอร์ KCB3YB-01 จาก KCB3YS-01 ถึง KCB3YS-02
ในวันที่ 18 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาง. รัตติกาล นิลลอด

27 ก.ย. 62

สมบุญ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บ.บ.บ(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 2471

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. ๑๗๐. ๑๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



คคฟ. 2 (สถานี - KCB -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า) 62

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯกาญจนบุรี2
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1088/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 2 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชาน, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	กบข.ก3.ปฏิบัติงาน KCB01YB-01						
3	KCB01YB-01	Auto	Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
4	KCB01YB-01	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
5	KCB01YS-01	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 KV
6	KCB01YS-02	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 KV
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
8	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานที่ KCB01YB-01 แล้วเสร็จและขอทำที่ KCB01YB-02 ต่อ						
9	KCB01YS-02	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 KV
10	KCB01YS-01	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 KV
11	KCB01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
12	KCB01YB-01	Manual	Auto		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
13	KCB01YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
14	KCB01YS-03	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 KV
15	KCB01YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 KV
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
17	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานที่ KCB01YB-02 แล้วเสร็จและขอทำที่ KCB02YB-02 ต่อ						
18	KCB01YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 KV
19	KCB01YS-03	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 KV
20	KCB01YB-02	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
22	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		ไบมิต 115 KV
23	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		ไบมิต 115 KV
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
25	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานที่ KCB02YB-02 แล้วเสร็จและขอทำที่ KCB02YB-03 ต่อ						
26	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 KV
27	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 KV
28	KCB02YB-02	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
29	KCB02YB-03	Auto	Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
30	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
31	KCB02YS-05	สับ	ปลด		KCB		ไบมิต 115 KV
32	KCB02YS-06	สับ	ปลด		KCB		ไบมิต 115 KV
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
34	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานที่ KCB02YB-03 แล้วเสร็จและขอทำที่ KCB03YB-01 ต่อ						
35	KCB02YS-06	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 KV
36	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 KV
37	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
38	KCB02YB-03	Manual	Auto		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
39	KCB03YB-01	Auto	Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
40	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
41	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		ไบมิต 115 KV
42	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		ไบมิต 115 KV
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
44	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานที่ KCB03YB-01 แล้วเสร็จ						
45	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 KV
46	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 KV
47	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
48	KCB03YB-01	Manual	Auto		KCB		เบรกเกอร์ 115 KV
49	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

รายละเอียดคำเนิการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแ้ดละสถานีไฟฟ้า

เลขที่ / แผน
จำนวนทั้งหมด 3 แล่น
แผ่นที่ 2

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมใหญ่ 2	6 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		8 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK1YB-01 , OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	
			13.00-16.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK3YB-01 , OYK4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	
7	ท่ามะกา 1	11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส. , กอธ.	
		19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส. , กอธ.	
8	ท่าทราย 2 (เจ้าคราว)	13 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอ ไฟ้ออนผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
9	พนมทวน	15 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC พร้อมกับทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส. , กอธ.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		16 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ค้บ Main-Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3) กบส.	
10	ท่ามะกา 2 (เจ้าคราว)	17 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ค้บหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอ ไฟ้ออนผ่านสวิตช์ Bypass BR-05)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
11	เขื่อนท่าทุ่งนา	18 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหลดรีโกลเซอร์ รหัส TTNBR-01 และ TTNBR-02 โดยวิธีจับคู่ย้าย เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเซอร์	กบข.(ก.3)	จำริญญ (089-8033537)
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดรีโกลเซอร์ รหัส TTNBR-03 และ TTNBR-04 โดยวิธีจับคู่ย้าย เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเซอร์		
12	กาญจนบุรี 2	18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 , KCB1YB-02 , KCB2YB-02 , KCB2YB-03 และ KCB3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 , KCB2YB-01 , KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	