



Switching Deadline

วันที่ 16 ก.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๖.๒๕.๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กว.ญ.นบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCB1YB-03	๑๙ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	KCB1YS-05	KCB1YS-06	นายเชาว์ลิต นิลลอด
๒	KCB2YB-01	๑๙ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	๑๑๕ เควี ที่ละวางจร	KCB2YS-01	KCB2YS-02	โทร
๓	KCB3YB-02	๑๙ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	KCB1YB-03, KCB2YB-01	KCB3YS-03	KCB3YS-04	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๔	KCB3YB-03	๑๙ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	KCB3YB-02, KCB3YB-03	KCB3YS-05	KCB3YS-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิมโททอง

(นายสมบุญ สิมโททอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KCB1YB จาก KCB1YS-05 ถึง KCB1YS-06
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1089

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KCB2YB จาก KCB2YS-01 ถึง KCB2YS-02
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ KCB3YB จาก KCB3YS-03 ถึง KCB3YS-04
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ KCB3YB จาก KCB3YS-05 ถึง KCB3YS-06
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ นิลลอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๐๖๗ วัลลภา นิลลอด

๒๐ ก.ย. ๖๒

(นายสมบุญ สิมโททอง)

อ.ก.บ.น. กว.ญ.นบุรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2475

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๓ ก.ย. ๖๒

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐) อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. ๒ (สถานี กว.ญ.นบุรี ๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.0๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กากงจันบุรี 2 (KCB1YB-03 , KCB2YB-01 , KCB3YB-02 , KCB3YB-03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1089/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่ 2 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 2 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 3 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCB01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB01YB-03	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB01YS-05	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
5	KCB01YS-06	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ KCB01YB-03 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
7	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานที่ KCB01YB-03 เสร็จ ทำที่ KCB2YB-01 ต่อ						
8	KCB01YS-05	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
9	KCB01YS-06	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
10	KCB01YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCB01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KCB02YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
15	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ KCB02YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
17	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานที่ KCB02YB-01 เสร็จ ทำที่ KCB3YB-02 ต่อ						
18	KCB02YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
19	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
20	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
24	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ KCB3YB-02 ได้						

รายละเอียดคำเป็นกรับประกันการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	ช่องน้ำอยู่ 2	6 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข. (ก.3)	เซวริลิต (081-3657367)
		8 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OYK1YB-01, OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข. (ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OYK3YB-01, OYK4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข. (ก.3)	
7	ท่ามะกา 1	11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยขั้วเข้า Transfer Bus)	กบข.	เซวริลิต (081-3657367)
		18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP.1)	กบข. (ก.3) กบข., กอธ.	
			19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP.2)	
8	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	13 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา โหลดเซอร์ และเคเบิล 22 KV.	กบข. (ก.3)	เซวริลิต (081-3657367)
		15 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอ ใช้ออนผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข. (ก.3)	
9	พนมทวน	16 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หรือหม้อแปลงหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP.1)	กบข. (ก.3) กบข.	เซวริลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข. (ก.3)	
10	ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)	17 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา โหลดเซอร์ และเคเบิล 22 KV.	กบข. (ก.3)	เซวริลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอ ใช้ออนผ่านสวิตช์ Bypass BR-05)	กบข.	
11	เชิงอนท่าสูงนา	18 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ตัดโหลดรี โหลดเซอร์ รหัส TTNR-01 และ TTNR-02 โดยวิธีรับตู้เข้า เพื่อบำรุงรักษา โหลดเซอร์	กบข. (ก.3)	จันธิญ (089-80333537)
			13.00-16.00 น.	ตัดโหลดรี โหลดเซอร์ รหัส TTNR-03 และ TTNR-04 โดยวิธีรับตู้เข้า เพื่อบำรุงรักษา โหลดเซอร์		
12	กาญจนบุรี 2	18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส KCB1YB-01, KCB1YB-02, KCB2YB-02, KCB2YB-03 และ KCB3YB-01 (ที่ละวงจร)	กบข.	เซวริลิต (081-3657367)
				เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.		
		19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส KCB1YB-03, KCB2YB-01, KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบข.	