



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นบ.๒ (ป.บ.) ๑๓/๑ ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) นบง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๗	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราว มณีจรัสแสง	SFB BPB ๗S- ๐๗ หน้า บ.ชูเทค	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	BPB ๙	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราว มณีจรัสแสง	จุดตัดเคท A	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้ามณีจรัสแสง - แยกทวนกระหิง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๕๓๗๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) นบง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ BPB 07 จาก DIS ชั่วคราว มณีจรัสแสง ถึง SF๒ BPB 7S-07 หน้า บ.ชูเทค
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 109/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ BPB 09 จาก DIS ชั่วคราว มณีจรัสแสง ถึง จุดตัด DPE กอ A.
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุกร จีระธนะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก. บ.บ.บ. ๓๐๗ ธรรม

27 ม.ค. 62

ก=2

ภาณุกร ตันธนาภิรักษ์
(วอ.ก. 6 แทน นบ.คฟ.)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับผู้อนุมัติ

232

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นบง. บ.บ.บ. กฟภ.๓

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

23 ม.ค. 2562



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | BPB07 DIS ชค.มณีจรัสแสง - SF607S-07 หน้า บ.ชูเทค ,BPB09 DIS ชค.มณีจรัสแสง - จุดตัด DDE A | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 10 ก.พ. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 109/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | วันที่ | 27 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 27 ม.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 28 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BPB07VB-01	Auto	Manual		BPB		-
4	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		-
5	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
6	NOM05VB-01	Auto	Manual		NOM		-
7	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนไปรับไฟจาก NOM05						
8	BPB07S-08	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
9	BPB09S-05	ปลด	สับ		บปง.		SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
10	DIS ชค.BPB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS มณีจรัสแสง(วงจรถ่าง)
11	BPB07S-08	สับ	ปลด		บปง.		SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
13	DIS ชค.BPB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS มณีจรัสแสง(วงจรถบ)
14	แจ้งชุด กฟอ.บปง.ทำการไลน์โหลด BPB09 (วงจรถ่าง) ตั้งแต่ DIS ชค มณีจรัสแสง - จุดตัด DDE จุด A						
15	เมื่อชุด กฟอ.บปง.ทำการไลน์โหลด BPB09 (วงจรถ่าง) ตั้งแต่ DIS ชค มณีจรัสแสง - จุดตัด DDE จุด A แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุด A ออกได้ทั้ง 3 เฟส						
17	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE จุด A แล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
22	ผู้ที่ทำการ Test ไฟ Short Ground (ชื่อ-นามสกุล.....)						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
24	NOM05VB-01	Manual	Auto		NOM		- -
25	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
26	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
27	BPB07VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
28	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

29	เมื่อชุด กฟอ.บปง.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
30	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
31	BPB07VB-01	Auto	Manual		BPB		- -
32	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		- -
33	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		- -
34	NOM05VB-01	Auto	Manual		NOM		- -
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
39	ผู้ที่ทำการปลด Short Ground (ชื่อ-นามสกุล.....)						
40	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุด A เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						
41	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE จุด A แล้วเสร็จ						
42	DIS ชค.BPB07	ปลด	ลับ		บปง.		DIS มณีจรัสแสง(วงจรบน)
43	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนกลับจาก NOM05						
44	BPB07S-08	ปลด	ลับ		บปง.		SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
45	DIS ชค.BPB09	ปลด	ลับ		บปง.		DIS มณีจรัสแสง(วงจรล่าง)
46	BPB09S-05	ลับ	ปลด		บปง.		SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
47	BPB07S-08	ลับ	ปลด		บปง.		SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
48	NOM05VB-01	Manual	Auto		NOM		- -
49	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
50	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
51	BPB07VB-01	Manual	Auto		BPB		- -
52	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

