



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๒

เลขที่ ก.๓.กนช.(บพ.) ๑๗๓๘ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	CAP1	๖ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ๒๒ kV	OYK1CVB-01	-	นายเชาว์ลิต
๒	CAP2	๖ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Capacitor Bank	OYK2CVB-01	-	นิลรอด
					บำรุงรักษาเบตเตอร์			โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อก.นช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ CAP1 จาก OYK01CVB-01 ถึง "truck outservice" ในวันที่ 6 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1093

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ CAP2 จาก OYK02CVB-01 ถึง "truck outservice" ในวันที่ 6 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1093

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง ..... ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง ..... ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข .....

พนักงานศูนย์ นาย ภิรมย์ ภิรมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ โดย กฤษิต ภิรมย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2381

เรียน อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

โดย กฤษิต ภิรมย์ (นาย กฤษิต ภิรมย์) ๐๘.๖.๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ ..... 1 ..... แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี อ้อมใหญ่ ๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรุษา คักดีพนา 23 ส.ค. 2562  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

นางสาวอรุษา คักดีพนา 23 ส.ค. 2562  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1093/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายภุชงค์ศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	22 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ส.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่		
	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายภุชงค์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	OYK01CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	
3	OYK02CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	
4	<b>แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 1 ออกทั้ง 3 step</b>						
5	<b>แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 2 ออกทั้ง 3 step</b>						
6	OYK01CVB-01	สับ	ปลด		OYK	-	CAP 1
7	OYK02CVB-01	สับ	ปลด		OYK	-	CAP 2
8	OYK01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK	-	CAP 1
9	OYK02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK	-	CAP 2
10	<b>แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 รอเวลา Discharge Cap ประมาณ 30 นาที แล้ว Test ไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อน</b>						
11	OYK01CVG-01	ปลด	สับ		OYK	-	กราวด์ CAP1
12	OYK02CVG-01	ปลด	สับ		OYK	-	กราวด์ CAP2
13	<b>แจ้งกบข.ก.3 บำรุงรักษา Cap1,2 ได้</b>						
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***</b>							
14	<b>เมื่อกบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
15	OYK01CVG-01	สับ	ปลด		OYK	-	กราวด์ CAP1
16	OYK02CVG-01	สับ	ปลด		OYK	-	กราวด์ CAP2
17	OYK01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK	-	CAP 1
18	OYK02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK	-	CAP 2
19	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
20	OYK01CVB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		OYK	-	
21	OYK02CVB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		OYK	-	
22	OYK01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	CAP 1
23	OYK02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	CAP 2
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							

รายละเอียดค่างานบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมใหญ่ 2	6 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาวลิต (081-3657367)
		8 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK1YB-01, OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	ทบข.(ก.3) กบส.	
			13.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK3YB-01, OYK4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	
7	ท่ามะกา 1	11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
		18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	
		19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	ทบข.(ก.3) กบส., กอธ.	
8	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	13 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟซ้อนผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
9	พนมทวน	15 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC พร้อมกับทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	เชาวลิต (081-3657367)
		16 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank คัม Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3) กบส.	
10	ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)	17 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟซ้อนผ่านสวิตช์ Bypass BR-05)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
11	เขื่อนท่าทุ่งนา	18 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหนดรีโกลเตเซอร์ รหัส TINBR-01 และ TINBR-02 โดยวิธีจับคู่ย้าย เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์	กบข.(ก.3)	ฉวีวิญ (089-8033537)
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหนดรีโกลเตเซอร์ รหัส TINBR-03 และ TINBR-04 โดยวิธีจับคู่ย้าย เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์		
12	กาญจนบุรี 2	18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01, KCB1YB-02, KCB2YB-02, KCB2YB-03 และ KCB3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
			19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.		