



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.)

ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงศ์พันหา

ชื่อผู้ส่ง นายอนุชา กุญชร

# วิทยุขอตัดไฟ

3766

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง นทท.๙ ปฏิบัติงานแผนกผลก.กฟอ.สามพราน

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๑ แผนนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓ (๐YI9)	๑๘ ส.ค.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาและสายแรงสูงเป็นสาย ๑๘๕ SAC	SAB๓S-๒๔	SAB ๓S-๐๗ SAB ๓S-๐๘	นายนิวัฒน์ กุลศรีธง ๐๘๓-๗๑๐๒๓๔
๒	SAB๐๔	๑๘ ส.ค.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAB๔S-๑๐	SAB ๔S-๐๘ Dirชั่วคราว.ศรีจีนวงจรบน Dirชั่วคราว.ศรีจีนวงจรล่าง	
๓	SAB๐๘	๑๘ ส.ค.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAB๘S-๐๒	SAB๘S-๐๓ SAB๘S-๐๗ Dirชั่วคราวข้างร.กปร	
๔	SAB๐๙	๑๘ ส.ค.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAB๙S-๐๕	SAB๙S-๐๘ SAB๑๐S-๐๗ SAB๑๐S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนเพชรเกษมจากปากซอยแสงเพชรถึงปากทางสาย ๗

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิวัฒน์ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๘๘๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอนุชา กุญชร)

ตำแหน่ง นทท.๙ ปฏิบัติงานแผนกผลก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 0YI9 จาก SAB 3S-24 ถึง SAB 3S-07, SAB 3S-08  
ในวันที่ 18 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1100/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 9TB4 จาก SAB 4S-10 ถึง SAB 4S-08, Dis ทอ ม.น้ำร้อน  
ในวันที่ 18 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 9TB4 จาก SAB 8S-02 ถึง SAB 8S-03, SAB 3S-07  
ในวันที่ 18 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ Dis ทอ ม.น้ำร้อน
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SAB9 จาก SAB 9S-05 ถึง SAB 10S-08, SAB 10S-07  
ในวันที่ 18 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... พิศเดอรั ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... พิศเดอรั ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิวิต นุ่มชู ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ศักดิ์ดา ศิริธนาพงษ์

นรินทร์ อังสินวอดิน  
 ( ๐๓๓.๕ ทน น.ค.๗๗. )

สำหรับผู้อนุมัติ **2176**  
 ที่ ก.๓ กบปบ.(คพ.)  
 เรียน ผจก. กฟอ. สามพราน  
 อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ขั้นตอนการสวิชชิง ..... 4 ..... แผ่น  
 แผนผังแนบ ..... 1 ..... แผ่น

  
 5 5๑.62  
 (นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

ผจพ. - (สถานี ..... )  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คพ.ปบ.(ก.๓)  
 ผคพ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

๖๖๖๖ 1/4  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หมู่บ้านศรีจันทร์ - ปากทางสาย 7
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1100/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 4 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ส.ค. 62
7. สิ่งทำสวิตชิงโดย
1. สถาพร, มงคล, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นครินทร์, อนุสรณ์, ธนิต, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NCA							
1	ย้ายโหลด SAB04 ไปรับไฟจาก NCA01 , NCA04 บางส่วน						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.6 MW
4	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 2.5 MW
5	NCA04VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.5 MW
6	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SAB04VB-01	Auto	Manual		NCA		โหลด 0.75 MW
9	SAB07VB-01	Auto	Manual		NCA		โหลด 2.65 MW
10	NCA03S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ช่าง สนง.กฟอ.สามพราน
11	NCA03S-13	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อู่ปรีชา
12	NCA01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 <del>ช่างสนง.กฟอ.สามพราน</del>
13	SAB04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
14	Dis ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อน ม.ศรีจันทร์ ล่าง
15	Dis ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อน ม.ศรีจันทร์ บน
16	NCA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ช่าง สนง.กฟอ.สามพราน
17	NCA03S-13	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อู่ปรีชา
18	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		-
20	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		-
21	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		-
22	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		
23	ย้ายโหลด SAB09 ไปรับไฟจาก SAC08 และ SAC10 บางส่วน						
24	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
25	SAC08VB-01	Auto	Manual		SAC		โหลด 0.4 MW
26	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		โหลด 5.5 MW
27	SAB04VB-01	Auto	Manual		NCA		โหลด 0.75 MW
28	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		โหลด 3.35 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
30	SAB04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้าม รง.บุญช่วย
31	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ท้ายยไฮลด์
32	SAB10S-08	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.		DIS ตรงข้ามร้านกานดา
33	SAB08S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ศาลพ่อแก่
34	SAB10S-07	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.		DIS ขอยแสงเพชร
35	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้าม รง.บุญช่วย
36	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		ขนานบัส
37	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
38	SAC08VB-01	Manual	Auto		SAC		
39	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		
40	ย้ายไฮลด์SAD06 ไปรับไฟจาก OY103						
41	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
42	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	
43	SAD06VB-01	Auto	Manual		SAD		
44	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI	-	-
45	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		
46	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD	-	
47	ย้ายไฮลด์ SAB08 ไปรับไฟจาก OY103						
48	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		-
49	OYI09VB-01	Auto	Manual		OYI		
50	SAB03S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ร้านปู่ ✕
51	OYI03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ร้านออเรน
52	Dis ชค.SAB08	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้า ภปร.
53	SAB03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ร้านปู่ ✕
54	OYI03VB-01	Manual	Auto		OYI	-	
55	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
56	SAB03S-24	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากทางบ้านเอื้ออาทร
57	SAB08S-02	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากทางวัดสรรเพชญ์
58	SAB04S-10	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.	DIS	UG ธ.ไทยพาณิชย์
59	SAB09S-05	สับ	ปลด(ใช้ไฮลด์บัสเตอร์)		สพร.	DIS	UG โชคชัยคำวิสต์
60	SAB09S-06	สับ	ปลด		สพร.	DIS	UG ตรงข้ามโชคชัยคำวิสต์
61	SAB04S-11	สับ	ปลด		สพร.	DIS	UG หมู่บ้านศรีจันทร์
62	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
63	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
64	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
65	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
66	OYI09VB-01	Manual	Auto		OYI		
67	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		-
68	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
70	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
71	OYI09VB-01	Auto	Manual		OYI		
72	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		-
73	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		-
74	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		
75	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
76	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
77	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
78	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
79	SAB03S-24	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางบ้านเอื้ออาทร
80	SAB08S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
81	SAB04S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG ธ.ไทยพาณิชย์
82	SAB09S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG โชคชัยค้ำวัสดุ
83	SAB09S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG ตรงข้ามโชคชัยค้ำวัสดุ
84	SAB04S-11	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG หมู่บ้านศรีจันทร์
85	ย้ายโหลด SAB08 กลับคืนจาก OYI03						
86	OYI03VB-01	Auto	Manual		NCA		
87	SAB03S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ร้านป๊วย
88	Dis ชค. SAB08	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้า ภปร.
89	OYI03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านออเร็น
90	SAB03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านป๊วย
91	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
92	OYI09VB-01	Manual	Auto		OYI		- -
93	ย้ายโหลด SAD06 กลับคืนจาก OYI03						
94	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
95	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		
96	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
97	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
98	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
99	ย้ายโหลด SAB09 กลับคืนจาก SAC08 และ SAC10						
100	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
101	SAC08VB-01	Auto	Manual		SAC		
102	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		
103	SABBV-01	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
104	SAB04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้าม รง. บุญช่วย
105	SAB10S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ขอยแสงเพชร
106	SAB08S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ศาลพ่อแก่
107	SAB10S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS ตรงข้ามร้านกานดา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	NCA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ทำยายโหลด
109	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้าม รง.บุญช่วย
110	SABBV-01	สับ	ปลด		SAB		ขนาบัส
111	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
112	SAC08VB-01	Manual	Auto		SAC		
113	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		
114	SAB04VB-01	Manual	Auto		NCA		
115	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
116	ย้ายโหลด SAB04 กลับคืนจาก NCA01 และ NCA04						
117	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
118	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		-
119	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		-
120	NCA04VB-01	Auto	Manual		NCA		-
121	SAB07VB-01	Auto	Manual		NCA		
122	NCA03S-13	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อุบัติเหตุ
123	NCA03S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ข้าง สนง.กฟอ.สามพราน
124	Dis ชค.	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อน ม.ศรีจันทร์ ล่าง
125	Dis ชค.	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อน ม.ศรีจันทร์ บน
126	SAB04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
127	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ท้ายขบวน (ล่าง)
128	NCA03S-13	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อุบัติเหตุ
129	NCA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ข้าง สนง.กฟอ.สามพราน
130	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
131	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		-
132	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		-
133	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		-
134	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
135	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
136	SAB04VB-01	Manual	Auto		NCA		
137	SAB07VB-01	Manual	Auto		NCA		

สิ้นสุด Switching

