



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บ.ช.(บ.ฟ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 29 ส.ค. 62

วันที่ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี	๓ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก เบรกเกอร์ 115 เควี ถึง บ้าน 115 เควี ทั่ว-ท้าย
ในวันที่ 3 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1105

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร ธานีเกษตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ พย.จว.

13 ส.ค. 62
น=2

สกพร ธานีเกษตรกิจ
(๐๘๑.๖ (แทน น.น.ด.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2250
เรียน อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟภ.๓๑.๒ (บ.พว.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี บ้านแพ้ว)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) ส.ก. 2562

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BNP01YS-03	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
30	BNP02YS-03	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
31	BNPBYB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
34	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
35	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ BNP02YB-01 ได้						
39	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ BNP02YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ BNP03YB-01 ต่อ						
40	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
44	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
45	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BNP02YS-03	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
48	BNP03YS-03	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
49	BNPBYB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
52	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
53	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ BNP03YB-01 ได้						
56	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ BNP03YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ BNP04YB-01 ต่อ						
57	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
60	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
61	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	BNP03YS-03	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
64	BNP04YS-03	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
65	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
67	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ BNP04YB-01 ได้						
72	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ BNP04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดคืน						
73	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
76	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
77	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	BNP04YS-03	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
80	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

เอกสารแนบ 3
 จำนวนทั้งหมด 3 แผ่น
 แผ่นที่ 1

รายละเอียดความเป็นค่าบริการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมป็นแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา		ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
				ประเภท	รายละเอียด		
1	พุทธมณฑล 2	18 ต.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	การดำเนินการบำรุงรักษา	กบข.(ก.3)	เจ้าวิไล (081-3657367)
		5 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)			
		9 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank			
		11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		25 ต.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส PMBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP-2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP-2)			
2	ศาลา	10 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	การดำเนินการบำรุงรักษา	กบข.(ก.3)	เจ้าวิไล (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	จ่ายหม้อแปลง TP-1 และเข้าโหลดด้าน Bus 1 คืนระบบ				
		31 ต.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		1 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01, SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.(TP-1)			
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank			
3	บ้านเขวี่	1 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	การดำเนินการบำรุงรักษา	กบข.(ก.3)	เจ้าวิไล (081-3657367)
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		13.00-16.00 น.	จ่ายหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP-1)				
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		2 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)			
4	อ้อมใหญ่ 1	2 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	การดำเนินการบำรุงรักษา	กบข.(ก.3)	เจ้าวิไล (081-3657367)
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		4 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 มีไฟ โดยเข้าด้วยโหลด 22 kV. ระหว่าง BEA1YB-01 กับ BEA2YB-01 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		5 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		1 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery			
5	บางเตน	1 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	การดำเนินการบำรุงรักษา	กบข.(ก.3)	เจ้าวิไล (081-3657367)
		2 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	จ่ายหม้อแปลง TP-1 และเข้าโหลดด้าน Bus 1 คืนระบบ			
		4 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01, SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.(TP-1)			
		5 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank			