

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ) 1506 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาวดีวัฒนานนท์

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรจ.(ทปปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.)

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา ๑๑๕ บริเวณปากซอย ม.เสรีเพลส ถนนพุทธ
มณฑลสาย ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๑๒ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อปักเสา ๑๑๕ บริเวณปาก ซอย ม.เสรีเพลส	SLY	OND1YB	นายเพ็ช พูนเพิ่ม ๐๘๑-๒๗๘-๙๙๗๔
๒	SLY02	๑๒ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		HL ตัดDDE หน้าป้อม ปตท. หน้า ม.เสรี เพลส สาย4	DIS ชั่วคราว หน้า สายสี่ สแควร์ (วงจรบน)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สายสี่สแควร์ ม.เสรีเพลส บ. กฟภ. พ. ๑๑ จัตุ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง รรจ.๔ แผน โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ขาวดีวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง รรจ.(ทปปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SLY24B-01 ถึง OND14B-01
ในวันที่ 12 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1113

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SLY02 จาก DDE ม.เสรีเพลสสาย4 ถึง DIS ชั่วคราวหน้าสายสี่ สแควร์
ในวันที่ 12 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สไมล์ ทองอึ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง

(นาย สไมล์ ทองอึ้ง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2169

เรียน ผจก. กฟภ.อมน., กฟภ.พมท.

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -) โย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอย ม.เสรีเฟลต		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-ส.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปักเสา 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1113/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองชัย		วันที่ 1 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้งเจ้าหน้าที่สถานี มหิตล ย้ายโหลด วันที่ 11 ส.ค. 62 เวลา 22.00 น.						
2	MHD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD		- โหลด 4.4 MW
3	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 16.1 MW
4	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 3.4 MW
5	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 3.4 MW
6	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
7	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
8	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
9	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
10	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
11	ย้ายโหลด PMB05 บางส่วนไปรับไฟจาก SLY03						
12	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมจ.	SCADA	SF6 รั้นก้วยเตี้ยตัวลิ่ง
13	PMB05S-06	ปลด	สับ		พมจ.		SF6 หน้า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
14	Dis ชั่วคราวโลนวงจรPMB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมจ.		DIS ชอยจตุจักร 2
15	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมจ.	SCADA	SF6 รั้นก้วยเตี้ยตัวลิ่ง
16	ย้ายโหลด ม.มหิตล ไปรับไฟจาก SLY03						
17	MHD-421	ปลด	สับ คง Manual		MHD		-
18	MHD-420	สับ	ปลด		MHD		- INCOMING 1
19	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD		- ใบมีด 115 เควี
22	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD		- ใบมีด 115 เควี
23	SLY02YS-04	สับ	ปลด		พมจ.		ABS มหาลัยมหิตล
24	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
25	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
26	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
27	MHD-421	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		MHD		-
28	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
29	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
30	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
31	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
32	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching ย้ายโหลด ม.มหิตล ในวันที่ 12 ส.ค.62							
เริ่มการ Switching ดับไฟในวันที่ 12 ส.ค..62							
33	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
34	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
35	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
36	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
37	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
38	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
39	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
40	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
41	OND05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
42	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
43	**ย้ายโหลด OND-TP1 ไปรับไฟจาก OND-TP2**						
44	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		- ขนานบัส
45	OND01BVB-01	สับ	ปลด		OND		- INCOMING 1
46	**ย้ายโหลด SLY02 บางส่วน ไปรับไฟจาก OND08**						
47	OND05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 วิริยะสาย 4
48	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ร้านนายเขียบ
49	OYK03S-07	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอย 100 ศพ
50	Dis ชั่วคราว โล่นวงจร SLY02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS สายสี่สแควร์
51	OND05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 วิริยะสาย 4
52	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ร้านนายเขียบ
53	**ย้ายโหลด OND-TP1 กลับคืนจาก OND-TP2**						
54	OND01BVB-01	ปลด	สับ		OND		- INCOMING 1
55	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		- ขนานบัส
56	เมื่อพร้อมตัด DDE และดับไฟระบบ 115 เควี						
57	ตรวจสอบ SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop						
58	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
61	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
62	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		- ไบมีด 115 เควี
63	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		- ไบมีด 115 เควี
64	แจ้ง กฟภ.อมน. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในโล่นวงจร SLY02 ออก						
65	หลังจาก กฟภ.อมน. ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในโล่นวงจร SLY02 ออกแล้วเสร็จ						
66	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ขอทไลน์กระเช้าทำการปลด DDE บริเวณ ม.เสรีเพลสสาย 4 ออกทั้งสามเฟส						
67	หลังจากกฟภ.อมน. ให้ขอทไลน์กระเช้าทำการปลด DDE บริเวณ ม.เสรีเพลสสาย 4 ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				อมน.		
69	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2				อมน.		
70	แจ้งชุดปฏิบัติงานดำเนินการได้						
71	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
72	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
73	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
74	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
75	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
76	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
77	OND05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
78	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
79	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
80	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
81	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
82	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
83	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
84	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
85	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
86	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
87	OND05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
88	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
89	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
90	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
91	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
92	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				อมน.		
93	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				อมน.		
94	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ขอทไลน์กระแสเข้าทำการจัม DDE บริเวณ ม.เสรีเพลสสาย 4 เข้าทั้งสามเฟส						
95	หลังจากกฟภ.อมน. ให้ขอทไลน์กระแสเข้าทำการจัม DDE บริเวณ ม.เสรีเพลสสาย 4 เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
96	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
97	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
98	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND		- ไบมีด 115 เควี
99	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND		- ไบมีด 115 เควี
100	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	OND01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	**ย้ายโหลด OND-TP1 ไปรับไฟจาก OND-TP2**						
103	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		- ขนนานบัส
104	OND01BVB-01	สับ	ปลด		OND		- INCOMING 1
105	**ย้ายโหลด SLY02 บางส่วน กลับคืนจาก OND08**						
106	OND05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 วิริยะสาย 4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ร้านนายเขียบ
108	Dis ชั่วคราว โล่นวงจร SLY02	ปลด	สับ		อมน.		DIS สายสี่สแควร์
109	OYK03S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอย 100 ศพ
110	OND05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 วิริยะสาย 4
111	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ร้านนายเขียบ
112	**ย้ายโหลด OND-TP1 กลับคืนจาก OND-TP2**						
113	OND01BVB-01	ปลด	สับ		OND		- INCOMING 1
114	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		- ขนนานบัส
115	ย้ายโหลด ม.มหิตล กลับคืนจาก SLY03						
116	MHD-421	Auto	Manual		MHD		- -
117	SLY02YS-04	ปลด	สับ		พมท.		ABS มหาลัยมหิตล
118	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
119	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
120	MHD-7012	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
121	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		- INCOMING 1
123	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		- -
124	ย้ายโหลด PMB05 บางส่วนกลับคืนจาก SLY03						
125	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 ร้านก่วยเตี่ยวดำลิ่ง
126	Dis ชั่วคราวโล่นวงจรPMB05	ปลด	สับ		พมท.		DIS ซอยจตุจักร 2
127	PMB05S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พมท.		SF6 หน้า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
128	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 ร้านก่วยเตี่ยวดำลิ่ง
129	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
130	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
131	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
132	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
133	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
134	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
135	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
136	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
137	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
138	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
139	OND05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
140	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-

สิ้นสุด Switching

