



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 7 ส.ค. 62

เลขที่ กต.คกช.ปบ.) 2168/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจุ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA3	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ถอนเสาแรงสูง แก๊ซจุดจัม	SXA3S-05	SMF5S-09 SXA3S-08 SXA3S-07 SMF1S-13	นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอหยุดศูนย์วิทยาศาสตร์ บ้านสันตบาดแมกศวลพันท้าย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หล.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายมนตรี ชินข่งจุ)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SXA3 จาก SXA3S-05 ถึง SXA3S-08, SMF1S-13
ในวันที่ 11 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1114

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กิ่งประจักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟดับ นายสรวิศาสตร์ สงวนพันธ์
1 ส.ค. 62 (นาย พิเศษ กิ่งประจักษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2168
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓ กฟ.คกช.
อก.วว.(ก.๓)

ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๑) นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
5 ส.ค. 62
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านสันตราบแยกศาลพันท้าย | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 ส.ค. 62 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.คกช. | งานที่ทำ | ถอนเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1114/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | | วันที่ | 2 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 2 ส.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 5 ส.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (ใช้รหัสสั่งการใหม่)						
2	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
4	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
5	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
6	ย้ายโหลด SXA 3 ไปจ่ายจาก SMF 9						
7	SMF09S-13	ปลด	สับ		คกช.		SF6 หน้าวัดบ้านโคก
8	SXA03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
9	ให้ตรวจสอบ SXA3S-07 (SF6 ประตูสามนิคมลินสาคร), SMF1S-13 (SF6 สามแยกไปศาลพันท้าย) ให้อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล็อคคาน						
10	ให้ตรวจสอบ SMF5S-09 (SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์) ให้อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล็อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	SXA03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตูน้ำแก้มลิงสันตราบ
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
17	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
18	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
19	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
20	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-

