



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง.(กฟผ.)..... ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๗ ส.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และเติมน้ำมันเบรกเกอร์	TM 2212	TMA01BVB-01
					TM 2212		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก TM 2212 ถึง TMA 1BVB-01
ในวันที่ 7 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1123/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วุฑฒพงษ์ ฝ.พ.๖๒ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร

นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร
(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
๑๑.๑.๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 2165
เรียน ผจก.: กฟผ.ท่าม่วง

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี ท่าม่วง)




อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯท่าม่วง ทางด้านหม้อแปลง KT1A | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7-ส.ค.-62 | ระหว่าง | 07.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดวงจรและเติมน้ำมันเบรกเกอร์ | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1123/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | | วันที่ | 4 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |   | | | วันที่ | 4 สิงหาคม 2562 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 5 ส.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายธนิธ, นายอนุสรณ์, นายมนซ์
2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ TMA							
1	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
2	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	ย้ายโหลด TM-KT1A รับไฟจาก TM-KT2A						
4	TMABVB-01	ปลด	ล๊اب		TMA		- ขนานบัส
5	TMA1BVB-01	ล๊اب	ปลด		TMA		INCOMING 1
6	TM-2212	ล๊اب	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์
7	TM-2217	ล๊اب	ปลด		กฟผ.		ใบมีด
8	TMA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		INCOMING 1
9	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
12	TMA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		INCOMING 1
13	TM-2217	ปลด	ล๊اب		กฟผ.		ใบมีด
14	TM-2212	ปลด	ล๊اب		กฟผ.		เบรกเกอร์
15	ย้ายโหลด TM-KT1A กลับจาก TM-KT2A						
16	TMA1BVB-01	ปลด	ล๊اب		TMA		INCOMING 1
17	TMABVB-01	ล๊اب	ปลด		TMA		- ขนานบัส
18	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
19	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
สิ้นสุด Switching							

ใบขอ PEA
ขอปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ว.ค.ค. 62



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 9438 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	2 สิงหาคม 2562	โทรสาร	: 02 590 5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	- TM_KT1A [115 / 22 KV. 40 MVA.] - 22 KV Line TM to PEA No.2 (TM 2212, 2217)
งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เพิ่มเติม และ เติมน้ำมัน Bkr. TM 2212 และ Test Confirm CT. EMEK
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.