



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 9 ธ.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานี่ไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KT3A	๑๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Replace ๑๑๕ KV BP1 7032 และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันสัตว์ที่ BP1 2222	BP1 2222	BPA01BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT3A จาก - ถึง -
ในวันที่ 11 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1129/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร

เชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร
(๐๐๑.๕๓๔๓๖๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) 2173
เรียน ผจก. กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. 2 (สถานี BPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
๐๖ ธ.ค. ๖๒
อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
๐๖ ธ.ค. ๖๒
อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT3A สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1 (BPA)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ติดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่หม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1129/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย น.ดิเรก วันที่ 1 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ส.กมล วันที่ 9 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า BPA						
2	- ย้ายโหลด BP1-KT3A ไปจ่ายจาก BP2-KT1A//2A						
3	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		Load = 17 MW
4	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		Load = 8 MW.
5	BPAI0BVB-01	ปลด	สับ		BPA	CB	22 KV.ชานานเมนบัส
6	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA	CB	22 KV.IN01
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ BPA-KT3A						
8	BP1-2222	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT3A
9	BP1-2227	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
10	ดึงทรักของ BPA01BVB-01 ออก โช่ว "OUT SERVICE"					BPA	
11	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้ (KT3A)						
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%							
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงาน (KT3A) เสร็จเรียบร้อย						
14	ดันทรักของ BPA01BVB-01 เข้า โช่ว "IN SERVICE"				BPA		เบรกเกอร์ 22 KV.IN01
15	- จ่ายไฟ BPA-KT3A						
16	BP1-2227	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
17	BP1-2222	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT3A
18	- ย้ายโหลด BPA-KT3A กลับคืนจาก BPA-KT1A//2A						
19	BPA-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
20	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		เบรกเกอร์ 22 KV.IN01
21	BPA0BVB-01	สับ	ปลด		BPA		เบรกเกอร์ 22 KV.ชานานเมนบัส
22	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
23	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 9355 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	2 สิงหาคม 2562	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1
อุปกรณ์	BP1_KT3A [115/22 KV. 50 MVA.] (BP1 2222, 2227)
งานที่ทำ	- Replace 115 kV Breaker failure 7032 - ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ BP1-2222
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบเมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.