



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 9 ส.ค. 62

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง ๑..... ตามบันทึก  
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KT1A//KT2A	๑๓ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Replace ๑๑๕ KV	BP1 2212	BPA02BVB-01
			๐๗.๓๐ น.		รหัส BP1 7082		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1 KT1A//KT2A จาก BP1 2212 ถึง BPA02BVB-01  
ในวันที่ 13 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1130  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก ธิงคณธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร

อดิเรก ธิงคณธิ์  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

2172

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. (สถานี BPA)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปน.(ก.๓)

.....  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปน.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง BP1 KT1A/2A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ส.ค. 62	ระหว่าง <u>07.30</u> น. ถึง <u>16.30</u> น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ท่า	Replace 115 kV รหัส BP1 7082	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1130/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นาย นครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 4 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 28.3 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 19.5 MW
4	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA	-	โหลด = 4.2 MW
5	BPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA	-	โหลด = 4.2 MW
6	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
7	NPU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU	-	โหลด = 3.0 MW
8	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
9	BPB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB	-	โหลด = 5.3 MW
10	-ย้ายโหลด BPA 4 ทั้งหมดไปรับจาก BPB01						
11	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
12	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
13	-ย้ายโหลด BPA 5 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 3						
14	NPU03S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	รง.นำหวานตราภ
15	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
16	-ย้ายโหลด Inc.2 ทั้งหมดไปรับจาก Inc.1						
17	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
18	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	INCOMING 2
19	BPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA	-	INCOMING 2
20	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
21	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
22	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
24	NPU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU	-	-
25	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
26	BPB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB	-	-
27	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟผ. ทำงานได้						

