



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 9 ส.ค. 62

เลขที่ ก.ต.นค.(ปณ.) ๐๘๘๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี รื่นภิรมย์

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ดังนี้

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปิดเสา ๑๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	11 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	Dis ชั่วคราว คลองชัยขันธุ์	Dis ชั่วคราว ตรงข้ามไร่ วัฒนา	นายขวัญเมือง ศรีจัน อินทร์ พงษ์.๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกโรงงานวิทยุ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทม.ปบ. โทร ๐๘๘-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. | มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ

(นายมนตรี รื่นภิรมย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ SLY8 จาก Dis ๓๓. คลองชัยขันธุ์ ถึง Dis ๓๓. ตรงข้ามไร่วัฒนา

ในวันที่ 11 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1132

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิหิต มนต์... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วินัย หอยสังข์ทอง

เจริญกร อังกรทอง
(อ.ก. รักษาน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2174

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บค.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

อก.ปบ(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน คลองชัยพันธ์ - ตรงข้ามไร่วัฒนา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1132/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 3 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. ฤกษ์ชัยศักดิ์, ขุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นครินทร์, อนุสรณ์, ธนิต, มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. สถาพร, มงคล, อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
2	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมช.	SCADA	R วัดมะเกลือ
3	Dis ชค.คลองชัยพันธ์	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองชัยพันธ์
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมช.	SCADA	R วัดมะเกลือ
7	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมช.	SCADA	R วัดมะเกลือ
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	Dis ชค.คลองชัยพันธ์	ปลด	สับ		บล.		DIS คลองชัยพันธ์
13	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมช.	SCADA	R วัดมะเกลือ
	สิ้นสุด Switching						

