



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๗๗๘๘๖ ๑๑๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

2192

Switching Deadline

วันที่ 8 ร.อ. 62

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ม.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภوتاม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า
ท่าม่วง.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	F๔	๑๓ ส.ค.๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ป.ระบบจำหน่ายแรงสูงพาด สายข้ามถนนงาน BU VSPP บริษัท ไทยเบบ	DIS แยกเข้าบริษัทไทยเบบ	ปลายสายระบบ จำหน่ายแรงสูง	นายนิศย์รักษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริษัทไทยเบบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุรวดี อิศวินะกุล.....ตำแหน่ง.....ม.ก.ป.กฟส.อ.ท่าม่วง.....โทร.๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

งานจ้างด้วย - 1051/62

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
ตำแหน่ง ม.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ TMA09 จาก DIS 1138/62 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 11.๑.๖2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1138/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ศรีเงิน ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสุวรรณี อึ้งอเนก

นายสุวรรณี อึ้งอเนก
(นายสุวรรณี อึ้งอเนก)
ว.ค. กฟภ.๓

2192

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น


ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา)

จก.ปป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ.ไทยเบฟ เอนเนอร์ยี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-ส.ค.-62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1138/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 5 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายธนิต, นายอนุสรณ์, นายมนโอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตชิงตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	TMA09VB-01	Auto	Manual		TMA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. แจ้ง บริษัทไทยเบฟ เอนเนอร์ยี ปลดการขายไฟออก						
4	TMA09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมม.		DIS ก่อนถึงบ.ไทย เอนเนอร์ยี
5	แจ้ง HL.กระเช้าปลดจุดจัม PG ออก ตามผังแนบ แบบมีไฟ						
6	หลังจาก HL.กระเช้าปลดจุดจัม PG ตามผังแนบ แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
7	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.ทมม.ทราบ						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					ทมม.	
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					ทมม.	
10	TMA09VB-01	Manual	Auto		TMA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ บ.ไทยเบฟเอนเนอร์ยีจะมารับไฟจาก TMA05VB-01						
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					ทมม.	
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					ทมม.	
14	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA		
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้ง HL.กระเช้าจัมจุดจัม PG เข้าตามผังแนบ แบบมีไฟ						
17	หลังจาก HL.กระเช้าจัมจุดจัม PG ตามผังแนบ แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
18	TMA09S-10	ปลด	สับ		ทมม.		DIS ก่อนถึงบ.ไทย เอนเนอร์ยี
19	แจ้ง บริษัทไทยเบฟ เอนเนอร์ยี ขายไฟได้						
20	TMA05VB-01	Manual	Auto		TMA		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น
โลนแยกเข้าโรงไฟฟ้า VSPP ไทยเบบ

F๙

