



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นฟ) ๑๕๐๗ / ๑๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ จงษ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญกร สิงโตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรคเกอร์และรีเลย์ ๒๒ KV.  
สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางพรหม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	F๖	๘ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ F๖ ดึงทรักออก เพื่อตรวจสอบเบรคเกอร์ และรีเลย์ ๒๒ KV. สถานีฯ เดิมบางนางพรหม.			นายเอกสิทธิ์ นิลรอด ๐๘๑๓๖๖๕๗๒๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกสิทธิ์ นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๑๓๖๖๕๗๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)* 5 ต.ค. 62  
(นายกำพล ตัญเต็มวงค์)  
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (นคฟ) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณารับแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ DB๒๐2 จาก DBA๒VB-๐1 ถึง Truck "out service"  
ในวันที่ 8 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งห้ามสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1139/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งห้ามสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* วิศวกร รังแกพันธ์ ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ *(Signature)* พงษ.๖ นิลรอด


*(Signature)*  
โดย *(Signature)* วิศวกร รังแกพันธ์  
๐๗/๑๐/๖๒

สำรับผู้อนุมัติ 2206  
ที่ ก.๓ กบข.(นฟ)  
เรียน ผจก. ก.๑.๐๖ กฟผ.๒๖.  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง งด. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. *(Signature)* (สถานีฯ เดิมบางนางพรหม)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*  
F-7 ล.ก. ๒๕๖๒  
(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)  
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เดิมบางนางบวช		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์และรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1139/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 6 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	<b>ย้ายโหลด DBA02 ไปจ่ายจาก DBA03</b>						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
6	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
7	DBA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		-
8	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
9	<b>แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ DBA02VB-01 ได้</b>						
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***</b>							
10	<b>เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ DBA02VB-01 แล้วเสร็จ</b>						
11	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
12	<b>ย้ายโหลด DBA02 กลับจาก DBA03</b>						
13	DBA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		-
14	DBA02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		DBA		-
15	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
16	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
17	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							