



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปอ.) ๗๑๔ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์วงศ์พันธุหา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ตั้งแต่สฟ.บางเลนถึง แอร์เบรกดิววิทซ์ ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้ รหัส BEA๔YS-๐๖ และ โหลดเบรกดิววิทซ์ รหัส BEA๔YS-๐๔

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ชอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผบช. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการเปลี่ยน ลูกถ้วย ๑๑๕ เควี ทดแทน ของเดิมที่แตกชำรุด ต้น No.๑๒๑ หน้า อุ้มรัฐดิ ถนน บางเลน ไป บางหลวง และฉีบน้ำล้างลูกถ้วย ๑๑๕ เควี ในไลน์สายส่งช่วงที่ขอ ตัด โดย ขอตัดไลน์สายส่งตั้งแต่ สฟ.บางเลน ถึง แอร์เบรกดิววิทซ์ รหัส BEA๔YS-๐๖ และ โหลด เบรกดิววิทซ์ รหัส BEA๔YS-๐๔	สฟ. บางเลน	แอร์เบรกดิววิทซ์ รหัส BEA๔YS-๐๖ และ โหลด เบรกดิววิทซ์ รหัส BEA๔YS-๐๔	นายอนุชาคำสีตา ๐๙๗-๓๙๗๓๓๓๓๙

หมายเหตุ:

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชาคำสีตา ตำแหน่ง พชช. โทร. ๐๙๗-๑๙๗๓๓๓๓๙
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายสุรเชษฐ์ สวัสดิ์สาร)
ตำแหน่ง วิศวกร รักษาการแทน อก.บข.(ก.๓) 5 ธ.ค. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEA๔YS-๐1 จาก BEA๔YS-๐1 ถึง 2SCL1YB-๐1
ในวันที่ 13 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1140/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงนศูนย์ฯ บางหลวง
7 ธ.ค. 62
ผ.สมอ.บ.บข.๐๖๗ ดำรงค์

ลงชื่อ
(นายสมอ.บ.บข.๐๖๗)
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ 2225

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๒๖.
อก.บข.(ก.๓), อก.วอ.(ก.๓)



ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี ๒๖๓๖)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงชื่ออนุมัติแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th
- ผจก. บางเลน ๒๖๓๖๗ VSPP/15/๖๒
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ สถานีเบรกดิววิทซ์
2SCL1YB-๐1 ใน วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายสุรเชษฐ์ สวัสดิ์สาร (นายภักพงษ์ พันธุหา) ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าหน้าอุณัฐภูมิ ถนนบางเลน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ส.ค. 62	เวลา 09.00 น. ถึง	13 ส.ค. 62 เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1140/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีชนะ		วันที่ 8 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส 2SYK01YS-01, 2SYK01YS-02 อยู่สถานะสับ						
3	ย้ายโหลดสถานีฯ สองฟีน้อง 1 และ VSPP 115 เควี ทั้งหมดไปรับไฟทางด้านสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กพท.1)						
4	BEA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	2SCL01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	2SYK01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		2SYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	2SCL01YS-01	สับ	ปลด		2SCL		- ใบมีด 115 เควี
9	2SCL01YS-02	สับ	ปลด		2SCL		- ใบมีด 115 เควี
10	BEA04YS-07	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		2SCL		ABS หน้าโครงการไทรฉลวย
11	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
13	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
14	2SYK01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		2SYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟสายส่ง 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานทำการ Test ไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อยืนยันจุดปฏิบัติงานว่าไฟดับแล้ว						
17	แจ้ง กพจ.สค. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กพจ.สค. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
19	ทำการ Short Ground สายส่ง 115 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
20	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G1						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
25	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 1 และ VSPP 115 เควี ทั้งหมด กลับจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
26	2SYK01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		2SYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
28	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ใบมีด 115 เควี
29	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BEA04YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		2SCL		ABS หน้าโครงการไพรณาลัย
31	2SCL01YS-01	ปลด	สับ		2SCL		- ใบมีด 115 เควี
32	2SCL01YS-02	ปลด	สับ		2SCL		- ใบมีด 115 เควี
33	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BEA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	2SCL01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก.๓.กปบ.(คพ.)-...../๒๕๖๒	วันที่
ชื่อผู้รับ	ผจก.กฟอ.บล. กฟย.บลง.....	ตำแหน่ง
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง
จำนวนเอกสารแนบ แผ่น		

ด้วยในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บางเลน (BEA04YB-01) – สถานีฯ ไทรหลวง (VSPP) (2SCL01YB-01) เพื่อให้ กบช.(ก.๓) เปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เควี ทดแทนของเดิมที่แตกชำรุด เสาดันที่ ๑๒๑ บริเวณหน้าอู่ถู่รัฐวุฒิ และฉีดยาน้ำล้างลูกถ้วย ๑๑๕ เควี

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม ขอให้ กฟอ.บางเลน ประสาน VSPP ๑๑๕ เควี กลุ่มบริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรฉลุย) เพื่อขอปลดเบรกเกอร์รหัส 2SCL01YB-01 พร้อมสวิตช์ไบนิด ด้านออกไลน์ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป