



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 ธ.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปอ) ๑๕๕๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอลดกระแสโหลดเพื่อปฏิบัติงานใน ระบบสายส่ง สายส่ง ตั้งแต่ สฟ. นครชัยศรี๑ ถึง สฟ. อ้อมใหญ่๑ ตามแผนผังส่งเลข จำนวน ๓ แผน ดังนี้ (รวม บ.ยางไธธานี และ บ.เจียมพัฒนา)

ที่	พีเคเค	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขุดลอกกระเช้า ๑๑๕ เควี. ปอ. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการแก้ไข จุดร้อนแรงส่วน ด้วยวิธีแบร์นธนด์ ในไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี. ดัน No.๑๑๔ (SD-II-๑) ตรงข้ามปากซอยวัดสว่างอารมณ์ ถ.เพชรเกษม อุดหนุนวิรัตน์ได้ ๑๓๘.๘ C โดย ขอลดกระแส โหลดในไลน์สายส่งตั้งแต่ สฟ. นครชัยศรี๑ ถึง สฟ. อ้อมใหญ่๑ (นายพาสสายส่งขณะปฏิบัติงาน)	สฟ. นครชัยศรี๑	สฟ. อ้อมใหญ่๑	นายอนุศักดิ์ ๐๑๖๑-๐๕๖๗๖๑๕

หมายเหตุ:

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย กวีสีดา ตำแหน่ง ช่างส. โทร. ๐๑๖-๐๕๖๗๖๑๕๙
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสมชาย กวีสีดา)
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

- 7 ธ.ค. 2562

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

936 มร แมร์ไออนด์

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีเคเค 115 จาก ถึง
ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่ 1159

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีเคเค จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ เพชรเกษม ดันดีเกษมรณัง ประสานงานการขอตัดไฟดับ ทายอนุศักดิ์ ๐๑๖๑-๐๕๖๗๖๑๕๙

ลงชื่อ ปรภาพร ดันดีเกษมรณัง
(๐๑๖.๖ 1๓๖ นว.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

2217

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ) 2217
เรียน ผจก. กฟผ.๑๓, กฟผ.๑๓, กฟผ.๑๓, กฟผ.๑๓, กฟผ.๑๓
อก.ปบ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซิง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน


อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๑๒ (rev.๐๑) (ผู้ควบคุมตัดไฟ) นายสุชาติ

วศก.๑กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามปากซอยวัดสว่างอารมณ์ เสา 115 เควี รหัส SD-IH1 ต้นที่ 14 (วิ)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-ส.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1154/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 7 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 07-08-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส PMB05YS-01 และ PMB05YS-02 ให้สับอยู่						
3	Peak Load NCA3YB-01 = 103 MW, SAA4YB-01 226 MW, PMB = 33 MW, SLY = 39 MW, OYK = 54 MW, TTW = 4 MW						
4	ย้ายโหลด สถานีฯ PMB, SLY, OYK, ผู้ใช้ไฟ 115 เควี TTW (130 MW) ไปรับไฟจาก สถานีฯ NCA						
5	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB05YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ย้ายโหลด สถานีฯ OYI, SAD, OYL, OYM ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.เจียม และ บ.โอดานี (127 MW) ไปรับไฟจาก สถานีฯ SAA						
12	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SAA07YS-03 ให้สับอยู่						
13	OYL04YB-01, NCA1YB-01	Auto	Manual		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAD04YB-01	Auto	Manual		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAA07YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ใบมีด 115 เควี
16	SAA07YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
17	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NCA01YB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAA07YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	OYL04YB-01	Manual	Auto		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน เสา 115 เควี รหัส SD-IH1 ต้นที่ 14 ได้ ด้วยวิธีเบิร์นแฮนด์						
22	ขณะปฏิบัติงานตั้ง Manual เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAD04YB-01 ไว้ตลอด สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
23	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับคืน						
24	ย้ายโหลด สถานีฯ OYI, SAD, OYL, OYM ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.เจียม และ บ.โอดานี (127 MW) กลับคืนจาก สถานีฯ SAA						
25	OYL04YB-01	Auto	Manual		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NCA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SAA07YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SAA07YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ไปมีด 115 เควี
30	SAD04YB-01	Manual	Auto		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	OYL04YB-01	Manual	Auto		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	NCA01YB-01	Manual	Auto		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ย้ายโหลด สถานีฯ PMB, SLY, OYK, ผู้ใช้ไฟ 115 เควี TTW (130 MW) กลับคืนจาก สถานีฯ NCA						
34	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	PMB05YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	OYK03YB-01	Manual	Auto		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

