



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทสร.(กป.) ๘๘๘ ๗ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นัฐบุตร

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.ท่ามะกอก๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU05	16 ส.ค.2562	08.00	16.30	ปักเสาเข็มไลน์ และพาดสาย แรงสูง	สถานีท่ามะกอก 2	KSA6S-22	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ ๑, ๒ ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง น.ท.ก.ป. โทร. ๐๘๑๕๗๒๘๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นัฐบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

- ๖ ส.ค. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMU5 จาก TMU BR-05 ถึง KSA 6S-22
ในวันที่ 16 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1147/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประธานงานการขอตัดไฟกับ... ๗... ๑๖ ส.ค. ๖๒

๗ ส.ค. ๖๒

นาย...
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2221

เรียน ผจก. กฟส.ท่าเรือ, กฟส.ทสร.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

- ๘ ส.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณหมู่ที่ 1 และ 2 บ้านหนองลาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ท. งานที่ทำ ปักเสาเข็มไลน์และพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1147/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 7 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตช์							
1	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	-
2	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU	-	Load 3.4 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.	R	Load 0.5 MW
5	- ย้ายโหลด TMU05 ไปจ่ายจาก KSA06						
6	KSA06S-20	ปลด	สับ		กฟส.	SF6	แยกรางกระเบา
7	KSA06S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.	SF6	รางปลาหน้า
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
9	TMUBR-05	สับ	ปลด		TMU	-	-
10	แจ้งพนักงานสถานีฯ TMU ปลดใบมีดด้านออกไลน์ TMUBR-05 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	-
16	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.	R	พระแท่น
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานทุกชุดปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
23	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	-
24	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
25	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	R	พระแท่น
26	แจ้งพนักงานสถานีฯ TMU สับใบมีดด้านออกไลน์ TMUBR-05 เข้าทั้ง 3 เฟส						
27	- ย้ายโหลด TMU05 กลับจาก KSA06						
28	TMUBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU	-	-
29	KSA06S-22	ปลด	สับ		ทร.	SF6	รางปลาหน้า
30	KSA06S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.	SF6	แยกรางกระเบา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-	-
32	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		-	
33	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
34	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	พระแท่น
35	***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***							

