



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ปอ.) ๖๗๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

วันที่ 29 ม.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วย ก.บ.ข.(ก.๓) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานี อ้อมใหญ่ ๓ ถึง สถานี สามพราน ๑ ตามแผนผังสั่งเซปแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผบ.กบข.(ก.๓) เข้า ดำเนินการฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ตั้งแต่ สฟ.อ้อมใหญ่ ๓ ถึง สฟ.สามพราน ๑ ถึง Section Analyser รหัส SAA07YS-05	OYL04YB-01	SAA07YB-01 SAA07YS-05	นายเสนีย์ ศรีมงคล ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....  
(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
ตำแหน่ง ๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาล่วงเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก OYL4YB-01 ถึง SAA07YB-01, SAA07YS-05

ในวันที่ 10 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 116/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์วิทย์ ใจอ้อม ส:๑๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสนีย์ ศรีมงคล

วิรัตน์ นวรงค์  
(วศก.ปรับปรุงแผนแทน นวรงค์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 300

เรียน ผจก. กศน. สมท. สฟ.อ.สพช.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแบบ ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ๔ (OYTH))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตั้งแต่สถานีฯ OYL ถึง OYM และ SAA		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115 เควี และปรับแต่ง ABS 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 116/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.สอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณเสนีย์) ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115 เควี 2.สอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา) ปรับแต่ง ABS 115 เควี รหัส SAA07YS-04 (หน้าสถานีฯ OYM)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	โหลด = 6 MW
4	OYM02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYM	-	โหลด = 1 MW
5	OYM03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYM	-	โหลด = 2 MW
6	OYM04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYM	-	โหลด = 1.70 MW
7	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU	-	โหลด = 13 MW
8	SAU04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAU	-	โหลด = 2.8 MW
9	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	โหลด = 16 MW
10	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	โหลด = 15 MW
11	OYK01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYK	-	โหลด = 7 MW
12	OYK06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYK	-	โหลด = 6 MW
13	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
14	OYI02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYI	-	-
15	OYL04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SAA04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	- ย้ายโหลด OYI02 ไปจ่ายไฟจาก OYK01						
18	OYI01S-06	ปลด	สับ		รถ อมน.	SCADA	SF6 บั้ม ปตท.
19	OYI02S-10	สับ	ปลด		รถ สพร.	SCADA	SF6 ก่อนถึงทางเข้า ม.สามพราน 2
20	- ย้ายโหลด OYM04 ไปจ่ายไฟจาก SAU04						
21	OYI01S-21	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ สพร.		SF6 บ.เอเชียโพลีแซ็ค
22	OYM04VB-01	สับ	ปลด		OYM	-	-
23	แจ้ง กพอ.อมน. ตรวจสอบ Zection รหัส SAA07YS-05 (ช.ไร่ซิง 30) อยู่ตำแหน่งปลด โช่ว Open ไปมิดจากกันทั้ง 3 เฟส พร้อมล๊อคกุญแจ						
24	- ย้ายโหลด OYM02 ไปจ่ายไฟจาก OYK06						
25	OYK06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ อมน.		SF6 วินมอไซค์แยกสาย 5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	OYM02VB-01	สับ	ปลด		OYM		-	-
27	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบ LBS รหัส SAA05YS-08 (ปากทางสาย 5) อยู่ตำแหน่งปลด โขว์ Open ไขมิตจากกันทั้ง 3 เฟส พร้อมล๊อคกุญแจ							
28	- ย้ายโหด OYI02 และ OYM03 ไปจ่ายไฟจาก OYK01							
29	OYM01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYM		-	-
30	OYM01BVB-01	สับ	ปลด		OYM		-	INC.01
31	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	OYM01YS-01	สับ	ปลด		OYM		-	ไขมิต 115 เควี
33	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 kv.เวลา 08.30 น.							
34	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL		-	ไขมิต 115 เควี
36	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAA07YB-01 ให้อยู่ตำแหน่งปลด โขว์ "Open"							
37	SAA07YS-02	สับ	ปลด		SAA		-	ไขมิต 115 เควี
38	SAA07YS-03	สับ	ปลด		SAA		-	ไขมิต 115 เควี
39	SAA07YS-04	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		OYM		ABS	หน้าสถานีฯ OYM
40	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-	-
41	SAU04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAU		-	-
42	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
43	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
44	OYK01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYK		-	-
45	OYK06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYK		-	-
46	SAA04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-	-
47	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
48	OYI02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYI		-	-
49	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
49	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณเสนีย์) ชีตน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115 เควีได้							
50	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา)Test ไฟว่าดับแล้วทำการปรับแต่ง ABS 115 เควี รหัส SAA07YS-04ได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
51	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด(ทั้งชุดคุณเสนีย์และชุดคุณอนุชา)							
52	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-	-
53	SAU04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAU		-	-
54	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
55	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
56	OYK01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYK		-	-
57	OYK06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYK		-	-
58	SAA04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
60	OYI02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		OYI		-	-
61	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
62	SAA07YS-04	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		OYM		ABS	หน้าสถานีฯ OYM

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	SAA07YS-02	ปลด	สับ		SAA		-	ใบมิต 115 เควี
64	SAA07YS-03	ปลด	สับ		SAA		-	ใบมิต 115 เควี
65	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL		-	ใบมิต 115 เควี
66	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
67	- ย้ายโหลด OYI02,03 กลับจาก OYK01							
68	OYM01YS-01	ปลด	สับ		OYM		-	ใบมิต 115 เควี
69	OYM01YB-01	ปลด	สับ		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
70	OYM01BVB-01	ปลด	สับ		OYM		-	INC.01
71	OYM01VB-01	สับ	ปลด		OYM		-	-
72	- ย้ายโหลด OYM04 กลับจาก SAU04							
73	OYM04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYM		-	-
74	OYI01S-21	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถ สพร.		SF6	บ.เอเชียโพลีแซ็ก
75	- ย้ายโหลด OYM02 กลับจาก OYK06							
76	OYM02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYM		-	-
77	OYK06S-02	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถ อมน.		SF6	วินมอไซค์แยกสาย 5
78	- ย้ายโหลด OYI02 กลับจาก OYK01							
79	OYI02S-10	ปลด	สับ		รถ สพร.	SCADA	SF6	ก่อนถึงทางเข้า ม.สามพราน 2
80	OYI01S-06	สับ	ปลด		รถ อมน.	SCADA	SF6	ปั้ม ปตท.
81	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
82	OYM02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYM		-	-
83	OYM03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYM		-	-
84	OYM04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYM		-	-
85	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-	-
86	SAU04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAU		-	-
87	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
88	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
89	OYK01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYK		-	-
90	OYK06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYK		-	-
91	OYL04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SAA04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
93	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
94	OYI02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYI		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								