



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 19 ส.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กวาร์ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์..... ตามบันทึก
จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KT2A	๒๑ ส.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน สัต์ว้เพิ่มเติม	SNR 2222A	SNR 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัลลภ ศิริศิลป์ ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสกลพร.ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR-KT2A จาก SNR-2222 A ถึง SNR-2227
ในวันที่ 21 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1171/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายสมพร ตันติเกษตรกิจ

15 ส.ค. 62

นายสมพร ตันติเกษตรกิจ
(นายสมพร ตันติเกษตรกิจ)
๑๖๑ หมู่ ๕ บ้าน.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2298
เรียน ผจก..... (นาย. ช.ร.น.).....

อก.บ.ช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์ (SNR-KT2A)(SNR 2222A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 62	เวลา	07.30 น.	ถึง เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1171/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	15 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ส.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		วันที่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาคับเต่า
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
6	ย้ายโหลด SVA 1 ไปจ่ายจาก TTN 4						
7	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
8	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.		DIS เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
9	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
10	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
11	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
12	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
13	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาคับเต่า
14	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ของกฟผ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาคับเต่า
19	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
21	ย้ายโหลด SVA 1 กลับจาก TTN 4						
22	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
23	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
24	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
25	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
26	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
27	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาคับเต่า



บันทึก


ที่	พ.จ.ส. 9336 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟงดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	13 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนศรีนครินทร์
อุปกรณ์	- SNR KT2A(115/22 KV) (SNR 2222A, 2227)
งานที่ทำ	ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดตัวเพิ่มเติม
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพิชก ศรีศิลป์)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.