



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 20 ส.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สท.(กบ.) ๗๒๕ /๐๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา  
ชื่อผู้ส่ง นายศิวาน หยอดหยาด

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สวนซูก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๓ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสาพาดสายใหม่	ดิสบ้านทัง DBA ๔5-23	ดิสชั่วคราว บ้านโคกหม้อ	นายรินทร์ ศักดิ์ภาค ๐๘๑-๒๔๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๕๐๐ เควี.ดี. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงร.๗ โทร. ๐๘๖๒๗๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายศิวาน หยอดหยาด )  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คสฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ DBA 4 จาก DBA 45-23 ถึง Dis อีกราวหน้าโคกหม้อ  
ในวันที่ 23 ส.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1177/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธานี วรรณวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

15 ส.ค. 62

นายธานี วรรณวิเศษ  
( นายธานี วรรณวิเศษ )  
รอง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) 2295  
เรียน ผ.จก. กฟภ. ๓  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผคฟ. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุ่ส่าย)  
วคก.๑กบ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านทิ่ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1177/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราชกูร์นิยม		วันที่ 15 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย	 นายพนิต ราชกูร์นิยม		วันที่ 15 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิง						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
4	ย้ายโหลด DBA04R-01(ประตูน้ำคลองขอม) บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04R-03(บ้านดอนยาว)						
5	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านดอนไร่
6	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านโคกหม้อ
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DBA04S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ตลาดบ้านทิ่ง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
13	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
16	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
19	DBA04S-23	ปลด	สับ		สช.		DIS ตลาดบ้านทิ่ง
20	ย้ายโหลด DBA04R-01(ประตูน้ำคลองขอม) กลับจาก DBA04R-03(บ้านดอนยาว)						
21	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านโคกหม้อ
22	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านดอนไร่
23	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตูน้ำคลองขอม
24	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

**แผนผังดับไฟปฏิบัติงานรับประสมบริษัทนาย บ. โกลโบบี ผู้ดูแล**

