



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ปน.) ๑๕๙๖ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ค.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวินัย ประเสริฐสม

ตำแหน่ง น.นท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.นางแล

ด้วยการไฟฟ้า.ค.นางแล จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขแรงสูง ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น  
ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	06 BEA	24 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา แรงสูง ไป บริษัท อุตสาหกรรม 11๖๘	BEA06S-25 SF6 โถดัส	BEA09S-06, BEA09S-11- BEA06S-19 -Dis ชั่วคราวคุ่มหม่อมไผ่ไล	ว่าที่ รต.บุญ ฤทธิ์ พันธบุตร พง.๕ ผจก.
๒.	08BEA	24 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.		BEA08S-05	BEA08S-06 บ.โซ ล่าดาร์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.โซล่าตัวโทรประปา โทร.ย่อย ชุมชนซอยวัดเกษมวัดเกษม ชุมชนบ้านทองคั้ง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง น.นท.๙ โทร. ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. | มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

( นายวินัย ประเสริฐสม )

ตำแหน่ง น.นท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.นางแล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEA6 จาก BEA6S-25 ถึง BEA9S-06, BEA9S-11, BEA6S-19  
ในวันที่ 24 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1178/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BEA8 จาก BEA8S-05 ถึง BEA8S-06  
ในวันที่ 24 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอดับไฟดับ จากวินัย หอยสังข์ทอง

15 ธ.ค. 62

(นายวินัย ประเสริฐสม)

( น.นท.๙ รักษาการแทน )

ผจก.กฟอ.นางแล

ขั้นตอนการสวิตชิง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายวินัย ประเสริฐสม) 16 ส.ค. 2562  
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                     |                   |                 |
|------------------------|---|----------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | โลตัสบางเลน - Dis คุ่มหม่อมไฉไล   |          |                     |                   |                 |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24 ส.ค. 62  | ระหว่าง  | 08.00 น.            | ถึง               | 17.00 น.        |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | บล.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1078/62         |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | <i>นายณัฐกร กฤษณะ</i>   |          |                     | วันที่            | 15 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   | <i>197053000 032</i>  |          |                     | วันที่            | 15 ส.ค. 62      |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   | <i>[Signature]</i>  |          |                     | วันที่            | 16 ก.ค. 62      |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายณัฐกรศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                     |                   |                 |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	แจ้ง บ.โซลาร์ต้า (โทรประปา, โทรย่อย) ดำเนินการปลดโหลดออกทั้งหมด						
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
4	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
5	BEA06VB-01	Auto	Manual		BEA		-
6	BEA08VB-01	Auto	Manual		BEA		-
7	BEA09VB-01	Auto	Manual		BEA		-
8	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
9	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R ปากทางวัดบางปลา
10	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน ไปจ่ายจาก BEA09						
11	BEA08S-13	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้าม โรงงานเม็กก้าคลีน
12	BEA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS มัจฉาการช่าง
13	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน ฝาก DTM10						
14	BEA06S-19	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
15	BEA09S-15	ปลด	สับ		บล.		DIS ตลาดน้ำลำพญา
16	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คุ่มหม่อมไฉไล
17	BEA06S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ศาลาแดง
18	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
19	BEA06S-25	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โลตัสบางเลน
20	BEA08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกวัดเกษมฯ
21	BEA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(โทรประปา)
22	BEA09S-10	สับ	ปลด		บล.		DIS แยกโทรย่อย(บ้านทองคั้ง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BEA09S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรย้อย)
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
30	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
31	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
32	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
33	BEA06VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
34	BEA08VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
35	BEA09VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
36	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ปากทางวัดบางปลา

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

37	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
38	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
39	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
40	BEA06VB-01	Auto	Manual		BEA		- -
41	BEA08VB-01	Auto	Manual		BEA		- -
42	BEA09VB-01	Auto	Manual		BEA		- -
43	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R ปากทางวัดบางปลา
44	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
50	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
51	BEA06S-25	ปลด	สับ		บล.		SF6 โลตัสบางเลน
52	BEA08S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกวัดเกษมฯ
53	BEA08S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรประปา)
54	BEA09S-10	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกไทรย้อย(บ้านทองคั้ง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	BEA09S-11	ปลด	ล๊اب		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรย้อย)
56	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน คีนจาก DTM10						
57	BEA06S-19	ปลด	ล๊اب		บล.		SF6 ศาลาแดง
58	DIS ชั่วคราว	ปลด	ล๊اب		บล.		DIS คุ่มหม่อมไฉไล
59	BEA09S-15	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตลาดน้ำลำพญา
60	BEA06S-19	ล๊اب	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
61	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
62	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
63	BEA06VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
64	BEA08VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
65	BEA09VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
66	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
67	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ปากทางวัดบางปลา

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

