



Switching Deadline
วันที่ 21 ส.ค. 62

วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.) 4070
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูงชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๓๐๓ 0449	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาแรงสูงต้น DDE ชำรดเลขวัด เคชาประมาณ ๓๐๐ ม	SAB๓-๐๑	SAB ๓S-๐๒ SAB ๓S-๐๓	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙
๒	SAB๐๘					SAB๘S-๐๑	SAB๘S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ขอยวัดสรรเพชญ ม๕. ต.ยายฆา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พ.ชง.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 0449 จาก SAB 2S-01 ถึง SAB 3S-02, SAB 3S-03
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1184/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAB 8 จาก SAB 8S-9 ถึง SAB 8S-02
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทงษ์น้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

น.ดร.น.ร. อธิศ ทงษ์น้อย
(๐๐๐-5 ททท. น.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 2349

เรียน ผ.จก. กฟอ. 3พร.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)


(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยวัดสรรเพชร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูงต้น DDE ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1184/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย่อย		วันที่ 20 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 สค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศักดิ์สิทธิ์ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง**						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
3	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
6	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
7	**ย้ายโหลด SAB08 บางส่วนไปรับไฟจาก SAD06**						
8	OYI03S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รั้นออเร็น
9	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
10	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAB03VB-01 โขว์ OPEN						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
12	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
13	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
14	SAB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพ็ชญ
15	SAB08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพ็ชญ
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร.รับทราบ						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1					สพร.	
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2					สพร.	
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3					สพร.	
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4					สพร.	
21	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้						
22	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
23	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
24	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
27	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
28	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
29	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
30	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
31	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1					สพร.	
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2					สพร.	
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3					สพร.	
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G4					สพร.	
36	SAB03S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพ็ชญ
37	SAB08S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพ็ชญ
38	SAB03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
39	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
40	**ย้ายโหลด SAB08 บางส่วนกลับคืนจาก SAD06						
41	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		-
42	OYI03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รั้นออเร็น
43	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
44	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
45	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
47	OYI09VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
สิ้นสุดสวิตชิง							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเสาแรงสูงชั่วคราวคืน DDE แถววัดเดชา

