



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ...../๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์.วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบุญ.สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 23 เม.ย ๖๒

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..อก.บช.(ก.๓)

ด้วย .....กบช.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษา Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส KCB02YB-05 บ้านลาดทอง ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๖ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Circuit Switcher 115 เควี รหัส KCB02YB-05 บริเวณบ้านลาดทอง	จุดจัมเข้า CSW ด้าน Source	จุดจัมเข้า CSW ด้าน Load	นายเชาว์ลิต (๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต.....นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๕.....โทร.....๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ 115 จาก จุดปลดสาย Source ถึง จุดปลดสาย Load

ในวันที่ 26 เม.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 119

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.รศพร.ตันตเกษตรกิจประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.เชาว์ลิต. นิลรอด

29 เม.ย. 62

กบช

รศพร.ตันตเกษตรกิจ  
(จุดก.แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 271

เรียน ผจก. กฟผ. กอ., กฟส.ทย๑

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

30 เม.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Circuit Switcher บ้านลาดทอง รหัส KCB02YB-05		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-เม.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา Circuit Switcher ตามใบขอปฏิบัติงาน 119/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 29 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KCB02YB-01,02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	KCB02YB-05	Auto	Manual		กจ.		CSW บ้านลาดทอง
3	KCB02YS-10	ปลด	สับ		กจ.		ABS บ้านลาดทอง
4	KCB02YB-05	สับ	ปลด		กจ.		CSW บ้านลาดทอง
5	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher						
6	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
7	KCB02YB-01,02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ให้สถานีฯ กาญจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Set 2						
9	แจ้งชุดทำงานบำรุงรักษา Circuit Switcher บ้านลาดทอง รหัส KCB02YB-05 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อชุดทำงานดำเนินการบำรุงรักษา Circuit Switcher บ้านลาดทอง รหัส KCB02YB-05 แล้วเสร็จ						
11	KCB02YB-01,02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) เชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher						
13	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) เชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
14	KCB02YB-05	ปลด	สับ คง Manual		กจ.		CSW บ้านลาดทอง
15	KCB02YS-10	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กจ.		ABS บ้านลาดทอง
16	KCB02YB-01,02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KCB02YB-05	Manual	Auto		กจ.		CSW บ้านลาดทอง
18	ให้สถานีฯ กาญจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Set 1 สิ้นสุด Switching						

