



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) ๑๒๒๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ทั่วเขตหนอง

Switching Deadline

วันที่ 28 ธ.ค. 62

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณภายในซอย
เพชรเกษม ๑๑๘ (ซอยทหารเรือ) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|--|
| ๑. | OND09 | ๓๑ ส.ค. ๖๒ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | เปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณซอย เพชรเกษม 118 (ซอยทหารเรือ) | ONA06S-06 | DIS ชั่วคราว กลางซอย ทหารเรือ | นายไพรัช ธีบุญเจริญ พชง.๗ ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟภายในซอยเพชรเกษม ๑๑๘ (ซอยทหารเรือ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ สปป. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ทั่วเขตหนอง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OND9 จาก ONA06S-06 ถึง DIS ชั่วคราว (ซอยทหารเรือ)
ในวันที่ 31 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1198/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ระยอง ทั่วเขตหนอง
21 ธ.ค. 62

สมพร ทัศน์ (ก.๓ อภ.ปบ.)
(๑๐๓.๖ แทน น.พ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2404

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.อมน.

อภ.บข.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณซอยทหารเรือ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31 ส.ค. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | อมน. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1198/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์ | | | วันที่ | 24 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | ๒๗-๐๘-๖๒ |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | ๒๗ ส.ค. ๖๒ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด | | | | | | |
| 2 | OND06VB-01 | Auto | Manual | | OND | | - |
| 3 | OND09VB-01 | Auto | Manual | | OND | | - |
| 4 | ย้ายโหลด OND09 ฝาก OND06 | | | | | | |
| 5 | ONA06S-07 | ปลด | สับ | | อมน. | SCADA | SF6 รั้วแนวสาย 4 |
| 6 | ONA06S-06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS ซอยทหารเรือ |
| 7 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 8 | DIS ชั่วคราว | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS กลางซอยทหารเรือ |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 11 | แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้ | | | | | | |
| 12 | OND06VB-01 | Manual | Auto | | OND | | - |
| 13 | OND09VB-01 | Manual | Auto | | OND | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 14 | เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ | | | | | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 16 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 17 | OND06VB-01 | Auto | Manual | | OND | | - |
| 18 | OND09VB-01 | Auto | Manual | | OND | | - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|---------------------|
| 19 | จ่ายไฟคืนสู่ระบบ | | | | | | |
| 20 | DIS ชั่วคราว . | ปลด | สับ | | อมน. | | DIS กลางซอยทหารเรือ |
| 21 | ย้ายโหลด OND09 คืนจาก OND06 | | | | | | |
| 22 | ONA06S-06 | ปลด | สับ | | อมน. | | DIS ซอยทหารเรือ |
| 23 | ONA06S-07 | สับ | ปลด | | อมน. | SCADA | SF6 รั่วบริเวณสาย 4 |
| 24 | OND06VB-01 | Manual | Auto | | OND | | - - |
| 25 | OND09VB-01 | Manual | Auto | | OND | | - - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

