



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

4181

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สปว.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตามรกต

วันที่ ๒๓.กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๐๓	๑ กย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาระบบแรงสูง DDE ชำรุด	OYM๓S-๐๖	OYI๒S-๑๑	นายนิรันดร์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอการเคหะดอนทราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.ป.บ โทร ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนิรันดร์ จินตามรกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ OYM03 จาก OYMB5-06 ถึง OYI2S-11
ในวันที่ 1 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1203/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัลลภ สุวรรณศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟล.๓

17/๖๓: วัลลภ สุวรรณศรี
ผ.จก.๓๖๓๖๓๖๓๖
๐๘๖.๖11๓๓๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ 2382

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟอ.๓
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๑) (นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยการเคหะดอนทราย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนค่าตั้ง
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 22 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23/8/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	OYM03S-06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	เคหะดอนทราย
5	แจ้งกพอ.สพร. ตรวจสอบ SF6 รหัส OYI02S-11 ปากชอยเคหะดอนทราย ให้อยู่ตำแหน่งโซ่ว OFF พร้อมล็อกคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
9	OYM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
14	OYM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	OYM03S-06	ปลด	สับ		สพร.	DIS	เคหะดอนทราย
17	OYM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เปลี่ยนเสาแรงสูงต้นDDE ผู้ชำรุด ขอขการเคหะดอนทราย

