



Switching Deadline

วันที่ 4 ก.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ กปบ. (๖) ๑๓๓๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์ไธหลุง

วันที่ 20 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า สีนสวคร. ตามแผนผังสั่งแบบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5VB-01, 8VB-01	๙ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก๊วระบบ CSCS แสดง สถานะ BREAKER ไม่ถูกต้อง ขณะเกิด FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พันธ์วงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์วงษ์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ค.กนข.(ก๓) โทร. ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายอนันต์ ภาษณอนุพงศ์)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SXA0508

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE

ในวันที่ 9 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. ถึง 1๖.30 น. ตามใบสั่งทำสวิงชิงเลขที่ 1207/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิงชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สิบเอก จิตรภาณุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พันธ์วงษ์

(นายจิตรภาณุ ประสานงาน)
วันที่ 6 เมษายน ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ 2399

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กนข.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิงชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจพ. ๕ (สถานี - SXA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)
๒๗ ส.ค. ๖๒

