



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข. (๖๔) ๑๙๓๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 20 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไครระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	5VB-01, 8VB-01	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS แสดง สถานะ BREAKER ไม่ถูกต้อง ขณะเกิด FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ร.กบข.(ก.๓) โทร ๐๙๑-๙๙๕-๙๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ตำแหน่ง (นายสมศักดิ์ กัญจนตูปถัมภ์)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผจฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SM๕58 จาก OPEN Breaker ถึง TRUCK OUT Service
ในวันที่ 10 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1208/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย อ.ว.ร. โภทพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์
23 ส.ค. 62

รศ.ทพ. อานันท์ กิ่งทอง
(อ.ค.ก. แทน น.น.ต.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ค.พ.) 2391
เรียน ผจก. ก.น.๑.๖๓.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.จ.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี SM๕))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ว.ค.๑กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

๒๗ ส.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สมุทรสาคร 7
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1208/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25-08-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching							
1	SMG02VB-01	Auto	Manual		SMG		-
2	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG		-
3	SMG08VB-01	Auto	Manual		SMG		-
4	SMG09VB-01	Auto	Manual		SMG		-
5	ย้ายโหลด SMG05 ฝาก SMG02						
6	SMG02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
7	SMG05VB-01	สับ	ปลด		SMG		-
8	SMG05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		-
9	ย้ายโหลด SMG08 ฝาก SMG09						
10	SMG08S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 สามแยกแทงค์น้ำ
11	SMG08VB-01	สับ	ปลด		SMG		-
12	SMG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		-
13	แจ้งพื้นที่เฟดบให้ชุด กบข.ก.3 รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
14	SMG02VB-01	Manual	Auto		SMG		-
15	SMG09VB-01	Manual	Auto		SMG		-
สิ้นสุด Switching							
16	เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	SMG02VB-01	Auto	Manual		SMG		-
18	SMG09VB-01	Auto	Manual		SMG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	ย้ายโหลด SMG05 คีนจาก SMG02						
20	SMG05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		- -
21	SMG05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- -
22	SMG02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
23	ย้ายโหลด SMG08 คีนจาก SMG09						
24	SMG08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		สค.		- -
25	SMG08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- -
26	SMG08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SMG		SF6 สามแยกแทงคีนน้ำ
27	SMG02VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
28	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
29	SMG08VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
30	SMG09VB-01	Manual	Auto		SMG		- -

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด