



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 19 ก.ย. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามบันทึกจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๔ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Water Content OLTC สูง เกินค่ามาตรฐาน	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรวกร ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสทพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง ๖๒๑.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ๒P-KT1A จาก - ถึง -
ในวันที่ 24 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1210/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ ๖๒๑.๖ 1๖๖๕๓๗๖๕.

อนุสรณ์ อรุณรัตน์
(๖๒๑.๖ ทบ ๖๒๑.๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

2609

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓ กฟผ.๓ กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT1A สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ก.ย. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Correct Water Content ตามใบขอปฏิบัติงาน 1210/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี, บางปلام้า, ศรีประจันต์						
2	SP-KT1A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		ศูนย์นนฯ		Thon 15.9 MW
3	SP-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		ศูนย์นนฯ		" 0.8 MW.
4	SPA04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPA		" 0.8 MW
5	SPA07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPA		" 2.8 MW.
6	SPA05R-02	Normal	Non-reclose,Alter		SCADA	RE	ร.การกีฬา
7	BAM-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		BAM		
8	BAM01VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BAM		
9	BAM07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BAM		
10	BAM07R-01	Normal	Non-reclose,Alter		SCADA	RE	วัดขุนไกร
11	SPN-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		SPN		
12	SPN05R-01	Normal	Non-reclose,Alter		SCADA	RE	ประตูน้ำบางสาม
13	SPC-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		SPC		
14	SPC03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPC		
15	SPC04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPC		
16	- ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก SPC03						
17	SPA05S-06	ปลด	สับ		SCADA	SF6	ไฟแดงโพธิ์พระยา
18	SPA05R-02	สับ	ปลด		SCADA	RE	ร.การกีฬา
19	- ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
20	SPA04S-07	ปลด	สับ		SCADA	SF6	สวนหย่อมโพธิ์พระยา
21	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		
22	- ย้ายโหลด BAM07 ไปจ่ายจาก SPN10						
23	BAM07S-09	ปลด	สับ		รถบปม-	SF6	บางแม่หม้าย
24	BAM07R-01	สับ	ปลด		SCADA	RE	วัดขุนไกร
25	- ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายจาก BAM07						
26	BAM07S-05	ปลด	สับ		SCADA	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
27	SPA7S-04	สับ	ปลด, แล้วย้ายโหลด		รถบปม-	SF6	บางสาม
28	- ย้ายโหลด SP-KT1A ไปจ่ายจาก SP-KT2A						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SPA0BVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB 22 KV.ขนานเมนบัส
30	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB 22 KV.IN01
31	- ดับไฟ SP-KT1A เวลา 07.30 น.						
32	SP-2212	สับ	ปลด		กฟผ.		CB 22 KV.กฟผ.KT1A
33	SP-2217	สับ	ปลด		กฟผ.		
34	ตั้งหรัคของ SPA01BVB-01 ออกโซว์ "OUT SERVICE"				SPA		
35	SP-KT1A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนา		
36	SP-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนา		
37	SPA04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPA		
38	SPA07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPA		
39	BAM-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		BAM		
40	BAM01VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BAM		
41	BAM07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BAM		
42	SPN-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		SPN		
43	SPN05R-01	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA		RE ประตูนน้ำบางสาม
44	SPC-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		SPC		
45	SPC03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPC		
46	SPC04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPC		
47	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% ลีนสุดสวิตซิงเข้า %%%%%%%%%%						
48	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานเสร็จ						
49	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี,บางปลาม้า,ศรีประจันต์						
50	SP-KT1A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		ศูนย์นนา		
51	SP-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		ศูนย์นนา		
52	SPA05R-02	Normal	Non-reclose,Alter		SCADA		RE รร.การกีฬา
53	BAM-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		BAM		
54	BAM01VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BAM		
55	BAM07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BAM		
56	BAM07R-01	Normal	Non-reclose,Alter		SCADA		RE วัดขุนไกร
57	SPN-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		SPN		
58	SPN05R-01	Normal	Non-reclose,Alter		SCADA		RE ประตูนน้ำบางสาม
59	SPC-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		SPC		
60	SPC03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPC		
61	SPC04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPC		
62	- จ่ายไฟ SP-KT1A						
63	ตั้งหรัคของ SPA01BVB-01 เข้าโซว์ "IN SERVICE"				SPA		
64	SP-2217	ปลด	สับ		กฟผ.		
65	SP-2212	ปลด	สับ		กฟผ.		CB 22 KV.กฟผ.KT1A
66	- ย้ายโหลด SP-KT1A ไปจ่ายจาก SP-KT2A						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	22 kV.IN01
68	SPA0BVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	22 kV.ชานานเมนบัส
69	- ย้ายโหลด SPA07 กลับคืนจาก BAM07							
70	SPA7S-04	ปลด	ไม่มี		รถคพ-		SF6	ช่างส่ง.
71	BAM07S-05	สับ	ปลด		SCADA		SF6	วัดโพธิ์ค้อย
72	- ย้ายโหลด SPA04 กลับคืนจาก SPC04							
73	SPA04VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SPA			
74	SPA04S-07	สับ	ปลด		SCADA		SF6	สวนหย่อมโพธิ์พระยา
75	- ย้ายโหลด SPA05 กลับคืนจาก SPC03							
76	SPA05R-02	ปลด	สับ		SCADA		RE	รร.การกีฬา
77	SPA05S-06	สับ	ปลด		SCADA		SF6	ไฟแดงโพธิ์พระยา
78	- ย้ายโหลด BAM07 กลับคืนจาก SPN10							
79	BAM07R-01	ปลด	สับ		SCADA		RE	วัดขุนไกร
80	BAM07S-09	สับ	ปลด		รถบปม-		SF6	บางแม่หม้าย
81	SP-KT1A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนฯ			
82	SP-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนฯ			
83	SPA04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPA			
84	SPA07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPA			
85	SPA05R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA		RE	รร.การกีฬา
86	BAM-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		BAM			
87	BAM01VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BAM			
88	BAM07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BAM			
89	BAM07R-01	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA		RE	วัดขุนไกร
90	SPN-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		SPN			
91	SPN05R-01	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA		RE	ประตูน้ำบางสาม
92	SPC-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		SPC			
93	SPC03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPC			
94	SPC04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPC			
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด %%%%%%%%%%								



บันทึก

ที่ พกท-ส 0349/2562

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟท.

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

โทรศัพท์ : 02-590-5454

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

โทรสาร : 02-590-5456

กฟท. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง SP KTIA (115/22KV) [SP 2212 และ SP 2217]
งานที่ทำ	Correct Water Content OLTC สูงเกินค่ามาตรฐาน
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟท. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รท.สร เลขสุนทรการ

(นายภัสกร เลขสุนทรการ)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.

ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.