



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 23 ก.ย. 62

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า.....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.....

วันที่.....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓).....  
ตำแหน่ง.....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... เดิมบางนางบวช..... ตามบันทึก  
จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๖ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Water Content OLTC สูง เกินค่ามาตรฐานและ Correct สาย Conductor BKR-๒๒๑๒	DBN 2212	DBN 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรวกร..... ตำแหน่ง..... แทน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสวพร ตันติเกษตรกิจ..... ตำแหน่ง..... ๖๓๖.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1..... วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก DBN 2212 ถึง DBN 2217  
ในวันที่ 26 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 1๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1211/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๖๓๖.๑๑๓๖๓ (๖๓๖.๑๑๓๖๓)

10 ก.ย. 62

(นายภาสกร.....)  
๖๓๖.๑๑๓๖๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2543  
เรียน ผจก. ๖๓๖.๑๑๓๖๓.....

อ.ก.บษ.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

11 ก.ย. 2562

คคฟ.๐๑-(rev.๐๗/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... - DBA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

11 ก.ย. 2562





### บันทึก

ที่ หจก-ส. 0350/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอบดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช
อุปกรณ์	หม้อแปลง DBN KT1A (115/22KV) [DBN 2212 และ DBN 2217]
งานที่ทำ	Correct Water Content OLTC สูงเกินมาตรฐาน และ Correct สาย Conductor BKR-2212
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รศ.ดร. โสภณ ทรสาร

( นายภาสกร เลขสุนทรวกร )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.

ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.