



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 12 ก.ย. 62

เลขที่ ก.ต.ณษ.(นฟ) ๑๓๖๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 22 ส.ค. 2๕๖2
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 สถานีไฟฟ้า ทหารวายุ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๗ ก.ย. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๒ 16.๓.๖2	๙.๐๐ น.	- ๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.2 ที่สถานีไฟฟ้าท่า ทราย๑ (ปฏิบัติงานต่อเนื่อง)	THS4YS-01	THS20VB-01 TMS6VB-02	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทบ.บ.ฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓...
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นคั่ง)
ร.ก.บ.บ.รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก TMS4YS-01 ถึง TMS4YS-01, TMS4YS-02, TMS6VB-02
ในวันที่ 17-30 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1218/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสงค์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายประสงค์ สิงห์โตทอง)
ร.ก.บ.บ.รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 2451
เรียน ผจก. กฟภ.๓
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี ทหารวายุ 1 (TMS))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าทราย 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-30 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนหม้อแปลง TP2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1218/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาร			วันที่	30 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ก.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ก.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	-
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	-
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง สฟ.ท่าทราย 1 TP2 ไปจ่ายจาก TP1						
5	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS	-	ขนานบัส
6	THSBVB-02	สับ	ปลด		THS	-	INCOMING 2
7	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS	-	ใบมีด 115 เควี
9	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS	-	ใบมีด 115 เควี
10	THSBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS	-	INCOMING 2
11	แจ้งพนักงานท่าทราย1 test ไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อน						
12	THSBVG-02	ปลด	สับ		THS	-	กราวด์ INCOMING 2
13	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
14	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่หม้อแปลง TP2 ได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 17 ก.ย. 62							
15	เมื่อ กบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	-
17	THSBVG-02	สับ	ปลด		THS	-	กราวด์ INCOMING 2
18	THSBVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS	-	INCOMING 2
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมีด 115 เควี
21	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมีด 115 เควี
22	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	แจ้งพนักงานท่าทราย1 ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
24	THSBVB-02	ปลด	สับ		THS	-	INCOMING 2
25	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS	-	ขนานบัส
26	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
27	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							