



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.๓.กบข.(บพ.)...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ ..นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายสมบุญ สิงห์โตทอง.....

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV. สถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร.๕
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๑๙ ก.ย. ๖๒	๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism	SME03YB-03	SME03YS-05 SME03YS-06	นายพิริยะ ภูตสนอง 085-129-7844
๑	๑๑๕ เควี	๑๙ ก.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism	SME04YB-01	SME04YS-01 SME04YS-02	นายพิริยะ ภูตสนอง 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทผ.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑๗. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๘. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ 115kV จาก SME34B-03 ถึง SME34YS-05, SME34YS-06
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1229/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ 115kV จาก SME44B-01 ถึง SME44YS-01, SME44YS-02
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1229/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ไชย วัฒนชาติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ สิงห์โตทอง

(นายไชย วัฒนชาติ 19/09/62)
วสท. ๖ 11กค นพ.๐๓1

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 2615
เรียน ผจก. (กฟ.๒๓.๒ (บพ.))
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 23 ก.ย. 2562
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์...../.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ตามใบขอปฏิบัติงาน 1229/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายโรจน์ ชัยมาลา		วันที่ 15 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟที่สมุทรสาคร 5 ให้จ่ายรูปแบบ Breaker and a half เบรกเกอร์จ่ายอยู่ทุกตัว						
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานที่ SME03YB-03						
4	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
8	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
9	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SME03YB-03 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
11	เมื่อ กบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SME03YB-03แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ SME04YB-01 ต่อ						
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
15	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
16	SME03YB-03	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SME04YB-01	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SME04YS-01	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
20	SME04YS-02	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
21	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SME04YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
22	เมื่อ กบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SME04YB-01 แล้วเสร็จ						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	SME04YS-01	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
25	SME04YS-02	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
26	SME04YB-01	ปลด	สับ		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดคำขออนุญาตปฏิบัติงานและงานตรวจซ่อมในตู้และตู้ไฟฟ้า

การดำเนินการบำรุงรักษา

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สถานีไฟฟ้า 5	9 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
2		10 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
3		11 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
4		12 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
5		13 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
6		16 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
7		17 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
8		18 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
9		19 ก.ค. 62	08.00-12.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
10		19 ก.ค. 62	13.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
11		20 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)
12		21 ก.ค. 62	08.00-16.00 น.	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)	นายพีระ ภูตสนอง (081-9819051)