



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒

### วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ.) /  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาวจอมบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3 / กจ.	๑๔ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	SF6๓ KCA3S-10 สะพานลอยหน้าราชภัฏ	SF6๓ KCA3S-13 หน้ามีนหลอด SF6๓ KCA3S-12 วัดเข็นสนธิ	นายสุวิทย์ จำปาสี  โทร ๐๘๘-๒๖๓๓๔๘๘๘
	F5 / กจ.	๑๔ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	Dissa ชั่วคราว หน้าราชภัฏ	Dissa KCA5S-10 สารเวรีค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าราชภัฏ, บ้านทุเรียน, สวมแยกหมวดทางบ้านแก้ว, ปางทรวงแยกวัดเข็นสนธิ...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคมกฤช จิตตพรพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๔ ผ.ปบ. โทร. ๐๘๘-๕๓๘๗๓๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีเอกสารชุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนคร กว่างขวาง)

ตำแหน่ง วิศวกร(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟพ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KCA3 จาก KCA 3S-10 ถึง KCA 3S-12, KCA 3S-13  
ในวันที่ 14 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1232/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KCA5 จาก Dis ชั่วคราวหน้าราชภัฏ ถึง KCA 5S-10  
ในวันที่ 14 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1232/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิท อานอร์ณิษฐ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผจก.กฟจ.กจ. จิตตพรพงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2453

เรียน ผจก. กฟจ. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) /

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

(นายนคร กว่างขวาง)  
วันที่ 11 ก.ย. ๖๒


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายสุวิทย์ จำปาสี  
๑๖ ก.ย. ๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าม.ราชภัฏกาญญา (KCA03, KCA05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	พาดสาย 185 ต.มม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1232/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม		วันที่ 30 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		L=3.15MW.
3	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		L=-1.31MW.
4	ย้ายโหลด KCA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 5						
5	KCA03S-24	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
6	DIS ชั่วคราว KCA03	ปลด	สับ		กจ.		DIS วัดถ้ำขุนแผน
7	KCA03S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หน้าบ่ิมหลด
8	KCA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สาธรเวิร์ค
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	KCA03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญญา
11	DIS ชั่วคราว KCA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ช้างม.ราชภัฏกาญญา
12	แจ้งกฟจ.กจ. ตรวจสอบ SF6 KCA03S-12 หน้าวัดเย็นสนิท อยู่สถานะ OFF ให้ล็อคคาน						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
16	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
18	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G5						
19	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G6						
20	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
21	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
24	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
25	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
27	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G3						
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G4						
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G5						
30	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G6						
31	KCA03S-10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญญา
32	DIS ชั่วคราว KCA05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ช่างม.ราชภัฏกาญญา
33	ย้ายโหลด KCA 3 กลับจาก KCA 5						
34	KCA03S-13	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หน้าบ่มหลอด
35	KCA05S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS สาธรเวิร์ค
36	KCA03S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
37	DIS ชั่วคราว KCA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS วัดถ้ำขุนแผน
38	แจ้งกฟภ. กจ. ปลดล็อคคาน SF6 KCA03S-12 หน้าวัดเย็นสนิท						
39	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
40	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

