



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หมายเลขใบอนุญาต

เลขที่ ๐๐๑-๐๐๗๘๐๐๖

เลขที่ ก.๓ อทง.(ปบ.) ๗๕๕๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง นายอภิรักษ์ พลเสน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุททอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๑ อุททอง	๗ ก.ย.๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการรื้อถอน สายไฟฟ้าแรงสูงและพาดสาย เคเบิลอาคารแรงสูง ขนาด ๑๘๕ SAC	DIS ชั่วคราวหน้า บ.ไคว่องไว	DDE หน้าโรงแรม แบ็คแคท	นายวัฒนา อนุศรี ทพ.ปบ. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ม.๖ ต.สระยายโสม อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒนา อนุศรี ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ดพร

(นายอภิรักษ์ พลเสน.)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.อุททอง

๒๗๑๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ UT61 จาก DIS ชั่วคราวหน้า บ.ไคว่องไว DDE หน้า โรงแรม แบ็คแคท

ในวันที่ 7 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1236/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส อนุศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วัฒนา อนุศรี

๒๗๑๒

นาย อนุศรี อนุศรี  
(นายอภิรักษ์ พลเสน.)  
อจก.ทพ.อุททอง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.) 2441

เรียน ผจก. กฟอ.อุททอง

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

30 ส.ค. 2562  
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รจก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยทหารเรือ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1236/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	29 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29-08-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
4	DIS ชั่วคราว ..	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้า บ.โตว่องไว
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
8	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
9	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
14	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		-
15	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
16	DIS ชั่วคราว ..	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้า บ.โตว่องไว
17	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

