



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ (น.บ.อ.ม.น.) 1676 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมใหญ่ ๓ ด้วยวิธีช็อตไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYL25-10 SAA04	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณทางปลาด้วยวิธีช็อตไลน์กระเช้า	OYL25-10 Dis ฝั่งของ ฝั่งการไฟฟ	-	นายภาณุวัฒน์ คนทาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศวกร.๔ ผ.บ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงนายระยอง ห้วยหงษ์ทอง
ผ.บ.บ. ปฏิบัติงานแทน
ผ.บ.บ.กฟภ.อ้อมน้อย

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAA จาก OYL25-10 ถึง
ในวันที่ 1 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 238/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวฐิชา รมโพธิ์ทอง

นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง
(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)
วันที่ ๐๙/๐๘/๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 2419

เรียน ผจก. กฟภ.อมน.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

28 ส.ค. 2562

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	OYL02S-10(ปากซอยไทยการ์เมนต์)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-ก.ย.-62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ท่า	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1238/62		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	27 สิงหาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ส.ค. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 ก.ย. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และ สวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี							
1	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
4	SAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
5	SAA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
6	SAA12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
7	**ย้ายโหลด SAA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA12**						
8	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
9	OYL02S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS ซอยไทยการ์เมนต์
10	OYL02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยไทยการ์เมนต์
11	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติการ และแจ้งขอทไลน์กระเช้าทำงานที่ OYL02S-10 ได้						
13	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
16	SAA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
17	หลังจากขอทไลน์กระเช้าทำงานที่ OYL02S-11 แล้วเสร็จ						
18	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
21	SAA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
22	**ย้ายโหลด SAA04 บางส่วนกลับคืนจาก SAA12**						
23	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
24	OYL02S-10	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยไทยการ์เมนต์
25	OYL02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยไทยการ์เมนต์
26	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
27	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
30	SAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
31	SAA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
32	SAA12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

Name of Object : สวิตช์ใบมีด ระเบิด OYL25-10 ปากซอยไทยการ์เมน

Inspected By :

File Name	20190615-100320 001.jpg	Created Date	2019 - 06 - 15	Created Time	10:03:20
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	30.3°C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---



Camera Info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0°C
Camera range	-20.0°C
Area analysis	Value
Area01 Max	63.8 dt: 33.4°C
Area02Max	30.3 dt: 0.0°C



สถานี	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเตอร์	
อุปกรณ์	
เฟด	

Notes

สาเหตุ . จุดร้อนหน้าสัมผัส

ข้อเสนอแนะ

ลายเซ็นผู้ตรวจฯ

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออมน้อย
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

