



Switching Deadline

วันที่ 4 ก.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า ในเขตจังหวัด ๒ ...ตามบันทึก จำนวน ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๒ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลด Main Bus 115 kV เพื่อเปลี่ยน Lockout Relay และทดสอบ Function (ให้ย้ายโหลด 115 kV จาก สฟ.สค.2 (SN2-7012) ไปทาง สฟ.สค.4 (กฟผ.))	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ยงยุทธ สีขาว ..... ตำแหน่ง ..... แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ..... ตำแหน่ง ..... วิศว.๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115 kV จาก อินท 115 kV ถึง  
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1240/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

29 ก.ย. 62

กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร  
(นาย กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร)  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2454

เรียน ผจก. กฟผ. ๒๑

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร  
(นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ 1 ..... แผ่น  
ผจพ. + (สถานี (THS) ท่าทราย 1)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร  
(นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า) ก.๖.๖๒  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2(กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด Mian Bus ตามใบขอปฏิบัติงาน 1240/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 30 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ท่าทราย รหัส THS01YS-01 และ THS01YS-02 ให้ลับอยู่						
3	ย้ายโหลด 115 สฟ.สมุทรสาคร 2 ไปจ่ายจาก สมุทรสาคร 5						
5	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	THS01YB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SN2-7012	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	THS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	แจ้ง กฟผ. งดโหลดที่สฟ.สมุทรสาคร เรียบร้อย						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
8	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	THS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SN2-7012	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 9586 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	27 สิงหาคม 2562	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2

อุปกรณ์ - De-energize SN2 115 kV Main Bus  
- ขอย้ายโหลด 115 kV จาก สฟ. SN2 ไปรับทาง สฟ. SN4

งานที่ทำ - เปลี่ยน LOCKOUT RELAY เดิม MANUAL RESET เป็น ELECTRICAL RESET นำเข้าใช้งานทดสอบ FUNCTION TRIP & INTERLOCK BKR.

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 08 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 08 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)  
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.