

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------------|-----|------------|-------------------|---|----|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สามพราน 1 (ขอลดโหลด 80 MW) | | | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 10 ก.ย. 62 | เวลา | 07.30 น. | ถึง | 11 ก.ย. 62 | เวลา | 16.30 | น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ดับไฟหม้อแปลง 230 เควี KT2A | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1241/2562 | | |
| รองรับกรณี N-1 | | | | | | | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | | | | วันที่ | 29 สิงหาคม 2562 | | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 29-08-62 | | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 29 ก.ย. 62 | | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | สวิตชิงวันที่ 10 กันยายน 2562 : PMB (35 MW), SLY (44.7), ที่ที่ดับบลิว (3.37 MW) | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 3 | ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พุทธมณฑล 2, สถานีฯ ศาลายา และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ นครชัยศรี 1 ผ่านสถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร) | | | | | | |
| 4 | PMB03YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5 | SLY02YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SLY | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6 | SLY02YB-01 | สับ | ปลด | | SLY | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | PMB05YB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | PMB03YB-01 | สับ | ปลด | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9 | PMB05YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 11 | พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา..... | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching วันที่ 10 กันยายน 2562 | | | | | | | |
| 12 | สวิตชิงวันที่ 11 กันยายน 2562 | | | | | | |
| 13 | เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้ | | | | | | |
| 14 | พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา..... | | | | | | |
| 15 | PMB05YB-01 | " On " Auto Reclose | " Off " Auto Reclose | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 16 | PMB03YB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 17 | PMB05YB-01 | สับ | ปลด | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | SLY02YB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | SLY | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19 | PMB03YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | PMB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20 | SLY02YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SLY | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |



บันทึก

| | | | |
|--------|---|----------|---------------------------|
| ที่ | หจล-ส. 10058 /2562 | เรียน | |
| จาก | แผนกจัดการปฏิบัติการ | | ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ. |
| เรื่อง | แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA | โทรศัพท์ | : 02-590-5454 |
| วันที่ | 27 สิงหาคม 2562 | โทรสาร | : 02-590-5456 |

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ - De-energize SA1-KT2A (230/115 kV)
- ขอย้ายโหลดจาก สฟ. SA1 ไปรับทาง สฟ. NCS ประมาณ 80 MW

งานที่ทำ - เปลี่ยน LOCKOUT RELAY เดิม MANUAL RESET เป็น ELECTRICAL RESET นำเข้าใช้งานทดสอบ FUNCTION TRIP & INTERLOCK BKR.

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.