



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.ย. 62

เลขที่ /๒๕๖๒.....
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา.....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.....

วันที่.....
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๔ ...ตามบันทึก จำนวน ๑ ...แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๕ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง 230 kV สฟ.สมุทรสาคร 4 KT3A เพื่อ เปลี่ยน Lockout Relay และทดสอบ Function (ให้ลดโหลดจาก สฟ.สค.4(กฟผ.) ไปทาง สฟ.สค.3(กฟผ.) ประมาณ 30 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณณชิตศักดิ์ รักเนตรสาคร ตำแหน่ง วิศวกร.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMP จาก ถึง
ในวันที่ 28 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1243/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิทย์ ชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณณชิตศักดิ์ รักเนตรสาคร

10 ก.ย. 62

ฉัตรินทร อังคทอง
(วศก.5 ททท น.อ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **2549**

เรียน ผจก. กฟผ. จอ

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓) /

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พนา) | 1 ก.ย. 2562

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (กฟผ.)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ย. 62	เวลา	07.30 น.	ถึง	28 ก.ย. 62	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ปลดหม้อแปลง KT3A เปลี่ยน Lockout Relay			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1243/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	10 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	10 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	11 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 4 ไปรับไฟจาก สถานีฯ สมุทรสาคร 3						
3	ให้ทำการ Off Function Throw Over สถานีฯ สมุทรสาคร 4						
4	SMD03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
9	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้						
11	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
12	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 4 กลับจาก สถานีฯ สมุทรสาคร 3						
13	SMD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMD03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ให้ทำการ On Function Throw Over สถานีฯ สมุทรสาคร 4						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 10060 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4

อุปกรณ์ - De-energize SN4-KT4A (230/115 kV)
- ขอย้ายโหลดจาก สฟ. SN4 ไปรับทาง สฟ. SN3 ประมาณ 30 MW

งานที่ทำ - เปลี่ยน LOCKOUT RELAY เดิม MANUAL RESET เป็น ELECTRICAL RESET นำเข้าใช้งานทดสอบ FUNCTION TRIP & INTERLOCK BKR.

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	เสาร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.