

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.ปบ. 9670 / 2562

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคสมัย

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นางเลิน

ด้วยการไฟฟ้า อ.นางเลิน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อย้ายเสา ๑๑๕ เคาวี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เคาวี	21 ก.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสา 115 ให่ บ.สิงห์ เบเว เรช จำกัด บริเวณ จุด A	LBL2YB-01	LBL2YS-01	นายประติษฐ์ ไทยงาม ศิลป์
๒.	๑ LBL	21 ก.ย.62	08.00 น.	17.00 น.		LBL09R-01	Dis. ๓. ๒. ๒. ๒. ๒.	ชผ.กส. ๒. ๒. ๒. ๒. ๒.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ให่ บ.สิงห์ เบเวเรช จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ จุด B ตัด DDE โดยใช้ชุด HOTLINE กระเช้า

(นายสงวน นาคสมัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นางเลิน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115kv จาก LBL2YB-01 ถึง LBL2YS-01
ในวันที่ 21 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1245/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ LBL9 จาก LBL9R-01 ถึง Dis. ๓. ๒. ๒. ๒. ๒.
ในวันที่ 21 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๐๐๕๖๓๐๐

8 ก.ย. 62

(นางสาวอรอุษา อึ้ง)

๐๖๓.๑๗๗ ๒๕๖.๓๗๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2545

เรียน ผจก.กฟอ. ๒.๑

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓) ๒๐.๒๒.(ก.๑)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา อึ้ง)

11 ก.ย. 2562

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------|---|-------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้า บ.สิงห์ เบเวอเรจ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ก.ย. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บล. | งานที่ทำ | ย้ายเสา 115 kv | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1245/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | วันที่ | 10 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | <i>รังสิต</i> | วันที่ | 10 ก.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ | 11 ก.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนคศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | | 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | | 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ร	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์อยุธยา	-	-
3	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์อยุธยา	-	-
4	LBL09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	บ.เปียร์สิงห์
5	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	คลองขุดใหม่
6	ย้ายโหลด LBL09 บางส่วน ไปจ่ายจาก LBL04						
7	SPN10S-11	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
8	LBL09R-01	สับ	ปลด		บลง.	R	บ.เปียร์สิงห์
9	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้านนอกไลน์ของ LBL09R-01 R บ.เปียร์สิงห์ ออกทั้ง 3 เฟส						
10	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์อยุธยา	-	-
11	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์อยุธยา	-	-
12	ตรวจสอบเบรกเกอร์ที่ สถานีฯ SNO BEA SPN LBL ไทรอเซีย ไทรอฉลุย ไทรอหลวง ว่าเป็นการแบบ Closeloop						
13	2SYK01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		2SYK		เบรกเกอร์ 115 kv
14	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุนย์อยุธยา	-	เบรกเกอร์ 115 kv
15	LBL02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		Section หน้า บ.เปียร์สิงห์
16	เมื่อถึงเวลา 08.00 น.หน้างานพร้อมดับไฟ 115 kv และด้าน 22 kv						
17	แจ้งบ.เปียร์สิงห์ให้ทำการปลดโหลดภายในโรงงานออก						
18	เมื่อบ.เปียร์สิงห์ทำการปลดโหลดภายในโรงงานออกเรียบร้อยแล้ว						
19	LBL02YB-01	สับ	ปลด		ศุนย์อยุธยา	-	เบรกเกอร์ 115 kv
20	LBL02YS-02	สับ	ปลด		ศุนย์อยุธยา	-	SW.ใบมีด 115 kv
21	Dis ชด.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.	DIS	หน้า บ.เปียร์สิงห์
22	LBL02YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS บ.เปียร์สิงห์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งพื้นที่ไต่ดับแก่ชุดทำงาน						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
28	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
29	2SYK01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		2SYK		เบรกเกอร์ 115 kv
30	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R คลองชุดใหม่
31	%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%						
32	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	2SYK01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		2SYK		เบรกเกอร์ 115 kv
34	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R คลองชุดใหม่
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
39	Dis ชค.	ปลด	สับ		บลง.		DIS หน้า บ.เบียร์สิงห์
40	LBL02YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์อยุธยา		- SW.ใบมีด 115 kv
41	LBL02YB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		- เบรกเกอร์ 115 kv
42	แจ้งบ.เบียร์สิงห์ว่าจะจ่ายไฟ						
43	LBL02YS-08	ปลด	สับ		บลง.		ABS บ.เบียร์สิงห์
44	LBL02YS-04	ปลด	สับ		บลง.		Section หน้า บ.เบียร์สิงห์
45	2SYK01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		2SYK		เบรกเกอร์ 115 kv
46	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		- เบรกเกอร์ 115 kv
47	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์อยุธยา		- -
48	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์อยุธยา		- -
49	ย้ายโหลด LBL09 บางส่วน กลับจาก LBL04						
50	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ของ LBL09R-01 R บ.เบียร์สิงห์ เข้าทั้ง 3 เฟส						
51	LBL09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	บลง.		R บ.เบียร์สิงห์
52	SPN10S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
53	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์อยุธยา		- -
54	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์อยุธยา		- -
55	LBL09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R บ.เบียร์สิงห์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R คลองชุดใหม่
%%% สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด %%%							

