



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.๓ ดมข. ๐๓๕๕/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรง

วันที่ ..๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..หน.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วยการไฟฟ้า ..ด้านมะขามเตี้ย..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ..ด้านมะขามเตี้ย..ตาม  
แผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน ..๑..แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA.๐๖	๓๐ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัด DDE ติดตั้ง AVR บ้านทุ่งศาลา	รีโคลสเซอร์ บ้านลำทราย DMA๖R-๐๒	SF๖ บ้านทุ่ง ศาลา DMA๖S-๐๘	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร ๐๘๑-๗๒๖๕๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านทุ่งศาลา ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายชูกเกียรติ มาลาคำ..... ตำแหน่ง ..สขง..... โทร ..๐๘๘-๕๘๗๕๖๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรัญ ศรีบางแพรง..)

ตำแหน่ง ..หน.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดมข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DMA๐6 จาก DMA6R-๐2 ถึง DMA 6S-๐8  
ในวันที่ 30 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1247/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..พรวิมล ชัย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..นายสิทธิพร แรงครุฑ.....

28 ส.ค. 62

พรวิมล ชัย  
(นายพรวิมล ชัย)  
อ.ก.ปบ. เดว.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2424  
เรียน ผจก. กฟส.ดมข.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..2.. แผ่น  
แผนผังแนบ ..1.. แผ่น



ผจก. .... (สถานีฯ ..) ..  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..-.. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วคก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านทุ่งศาลา						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	30 ส.ค. 62	เวลา	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบ 22 เควี รองรับงานติดตั้ง AVR			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1247/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	28 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	28 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดวงจร DMA06 ไปรับไฟจาก วงจร DMA02						
3	DMA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านลำทราย
4	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
5	DMA02S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดมข.		SF6 แยกลำทหาร
6	DMA06S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.		SF6 บ้านทุ่งศาลา
7	เมื่อถึงเวลาดับไฟ 08.30 น.						
8	DMA06R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R บ้านลำทราย
9	แจ้ง กฟส.ดมข. ปลด ใบมีดด้านโหลด รีโคลสเซอร์ DMA06R-02 บ้านลำทราย ออกทั้งสามเฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดมข. ทราบ						
11	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
13	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
14	แจ้งให้ กฟส.ดมข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
15	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
17	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
18	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
20	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา .....ผู้แจ้ง.....						
21	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ สับ ใบมีดด้านโหลด รีโคลสเซอร์ DMA06R-02 บ้านลำทราย เข้าทั้งสามเฟส						
22	DMA06R-02	ปลด 	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านลำทราย
23	ย้ายโหลดวงจร DMA06 กลับจาก วงจร DMA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DMA06S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.		SF6 บ้านทุ่งศาลา
25	DMA02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 แยกลำทหาร
26	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
27	DMA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R บ้านลำทราย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# แผนผังไฟฟ้าโรงสเซอร์บ้านลำทราย-SF6บ้านทุ่งศาลา

วันที่ 30 ส.ค. 2562

